



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V. PERIODO: Febrero 2013 REV. 0  
 LLENADO POR: Julio Arturo Mora Gonzalez FRECUENCIA: TRIMESTRAL RO-006

**TAG:** PRV-05 2DO PASO  
 Punto de ajuste: 220 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones:

**TAG:** PRV-02 INTERCONEXION  
 Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones:

**TAG:** PRV-06 2DO PASO  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones:

**TAG:** PRV-03 INTERCONEXION  
 Punto de ajuste: 600 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones:

**TAG:** PRV-07 2DO PASO  
 Punto de ajuste: 220 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones:

**TAG:** PRV-04 INTERCONEXION  
 Punto de ajuste: 270 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones:

**TAG:** PRV-08 2DO PASO  
 Punto de ajuste: 27 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones:

**TAG:** PRV-01 INTERCONEXION  
 Punto de ajuste: 600 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 19/06/2013 02:57:12p.m.  
 Fecha de aprobación: 19/06/2013 03:25:25p.m.  
 Elaborado por: Julio Arturo Mora Gonzalez  
 Aprobado por: Neftalí López