



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>Agosto 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Alberto Salinas Castro</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: VRP-05 VTB-2°PASO
 Punto de ajuste: 250 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: ENTRADA LINEA 1

TAG: VRP-02 VTB-INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: REGULADOR DE ENTREGA LINEA 1

TAG: VRP-06 VTB-2°PASO
 Punto de ajuste: 35 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: LINEA 1 ENTREGA

TAG: VRP-03 VTB-INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 600 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: LINEA 2

TAG: VRP-07 VTB-2°PASO
 Punto de ajuste: 220 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: LINEA 2

TAG: VRP-04 VTB-INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 270 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: LINEA 2

TAG: VRP-08 VTB-2°PASO
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: LINEA 2

TAG: VRP-01 VTB-INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 600 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: REGULADOR DE ENTRADA LINEA 1

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 18/08/2013 06:51:23p.m.
Fecha de aprobación: 02/09/2013 01:02:19p.m.
Elaborado por: Alberto Salinas Castro
Aprobado por: Neftalí López