

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Vidri	iera de Tierra Blan	ca S.A. de (C.V. PERIO	ODO: <u>24-M</u>	ay-2015 23-Aug	g-201 <u>5</u>	REV. 0
LLENADO POR:		Alberto Salinas	Castro	FREC	UENCIA:	TRIMESTRAL		RO-006
	TAG1: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	VPR-01 550 psig NO PRESENTA Buen estado	Placa de d Sello del p y regulado	latos: Si viloto CORRECTOS	ONEXIÓN S		-	
	TAG2: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	VPR-02 300 psig NO PRESENTA Buen Estado	Placa de d Sello del p y regulado	latos: Si viloto CORRECTOS	ONEXIÓN S		-	
	TAG3: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	VPR-03 550 psig NO PRESENTA Buen Estado	Placa de d Sello del p y regulado	latos: Si viloto CORRECTOS	ONEXIÓN S		-	
	TAG4: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	VPR-04 270 psig NO PRESENTA Buen Estado	Placa de d Sello del p y regulado	latos: Si cORRECTOS	ONEXIÓN S		-	
	Observationes.							
Rev. No./ Resp.	Descripción		Fecha	Fecha de regist	tr o : 25-Αι	ıg-2015		
0/OUL	Forma	ito nuevo	Nov-11	Fecha de aprobació		ep-2015		
				Elaborado p		to Salinas Castro		

Aprobado por:

Rolando Velazquez Ramirez

IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V. BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Vidri	era de Tierra Blan	ca S.A. de C.V	PERIODO:	24-May-2015 23-Aug-	-2015 REV. 0
LLENADO POR:		Alberto Salinas	Castro	FRECUEN	CIA: TRIMESTRAL	RO-006
	TAG5: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	VPR-05 250 psig NO PRESENTA Buen Estado	Placa de datos Sello del piloto y regulador:			
	TAG6: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	VPR-06 35 psig NO PRESENTA Buen Estado	Placa de datos Sello del piloto y regulador:			
	TAG7: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado físico: Observaciones:	VPR-07 250 psig NO PRESENTA Buen Estado	Placa de datos Sello del piloto y regulador:			
	TAG8: Punto de ajuste: Problemas de control: Estado fisico: Observaciones:	VPR-08 30 psig NO PRESENTA Buen Estado	Placa de datos Sello del piloto y regulador:			
	Ouservaciones:					
Rev. No./ Resp.	Desc	ripción	Fecha	Fecha de registro:	25-Aug-2015	
0/OUL	Forma	to nuevo	Nov-11 Fec	ha de aprobación:	03-Sep-2015	
				Elaborado por:	Alberto Salinas Castro	

Aprobado por:

Rolando Velazquez Ramirez