



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>Agosto 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Julio Arturo Mora Gonzalez</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PVR05 ERA DE TIERRA BLANCA SA DE CV (2° F
 Punto de ajuste: 220 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: LINEA 1

TAG: PVR02 DE TIERRA BLANCA SA DE CV (INTERC
 Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: REGULADOR DE ENTREGA LINEA 1

TAG: PVR06 ERA DE TIERRA BLANCA SA DE CV (2° F
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: REGULADOR DE ENTREGA LINEA 1

TAG: PVR03 DE TIERRA BLANCA SA DE CV (INTERC
 Punto de ajuste: 600 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: LINEA 2 STAND BY

TAG: PVR07 ERA DE TIERRA BLANCA SA DE CV (2° F
 Punto de ajuste: 220 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: STAND BY

TAG: PVR04 DE TIERRA BLANCA SA DE CV (INTERC
 Punto de ajuste: 270 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: LINEA 2 STAND BY

TAG: PVR08 ERA DE TIERRA BLANCA SA DE CV (2° F
 Punto de ajuste: 25 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: STAND BY

TAG: PVR01 DE TIERRA BLANCA SA DE CV (INTERC
 Punto de ajuste: 600 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: REGULADOR DE LINEA 1

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 31/08/2012 11:14:00p.m.
Fecha de aprobación: 13/09/2012 10:39:18a.m.
Elaborado por: Julio Arturo Mora Gonzalez
Aprobado por: Neftalí López