



REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA: Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V. PERIODO: 24-Nov-2013 23-May-2014 REV. 0
 LLENADO POR: Alberto Salinas Castro FRECUENCIA: SEMESTRAL RO-007


Equipo empleado: FLUKE 787
 Fecha de calibración: 16/10/2013 12:00:00a.m.
 Certificado de calibración: QELC 0618/13

PERFIL DE POTENCIAL

Numero: 1
 Ubicación: **SALIDA DE INTERCONEXION**
 VCC-CSE (volts): -1.58
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:



Numero: 2
 Ubicación: **SOBRE MALLA DE INTERCONEXION**
 VCC-CSE (volts): -1.24
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:




Numero: 3
 Ubicación: **SOBRE MALLA INTERCONEXION**
 VCC-CSE (volts): -1.20
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:




Numero: 4
 Ubicación: **PARALELO AL BOULEVARD**
 VCC-CSE (volts): -1.27
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:



Numero: 5
 Ubicación: **PARALELO AL BOULEVARD**
 VCC-CSE (volts): -1.29
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:



Numero: 6
 Ubicación: **SOBRE MALLA DE LA PLANTA VTB**
 VCC-CSE (volts): -1.28
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:



Numero: 7
 Ubicación: **SOBRE MALLA DE LA PLANTA VTB**
 VCC-CSE (volts): -1.26
 VCA-CSE (volts): 0.00
 Observaciones:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 29-May-2014
 Fecha de aprobación: 11-Jun-2014
 Elaborado por: Alberto Salinas Castro
 Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V.	PERIODO:	24-Nov-2013 23-May-2014	REV. 0 RO-007
LLENADO POR:	Alberto Salinas Castro	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	

CONTINUIDAD ELECTRICA

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
INTERCONEXION	JUNTAS MONOBLOCK	CORRECTOS	AÍSLAN CORRECTAMENTE
2DO. PASO	JUNTA MONOBLOCK	CORRECTOS	AÍSLA CORRECTAMENTE

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	29-May-2014
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	11-Jun-2014
			Elaborado por:	Alberto Salinas Castro
			Aprobado por:	Neftalí López