




**REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA**

SISTEMA: Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V. PERIODO: 24-May-2014 23-Nov-2014 REV. 0  
 LLENADO POR: Alberto Salinas Castro FRECUENCIA: SEMESTRAL RO-007

Equipo empleado: fluke  
 Fecha de calibración: 16/10/2013 12:00:00a.m.  
 Certificado de calibración: 618/13

**PERFIL DE POTENCIAL**


Numero: 1  
 Ubicación: SALIDA ERM  
 VCC-CSE (volts): -1.64  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones:  
PRIMER TOMA DE POTENCIAL




Numero: 2  
 Ubicación: SOBRE ENTRADA A ERM  
 VCC-CSE (volts): -1.24  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones:



Numero: 3  
 Ubicación: SOBRE SOBRE MALLA HACIA ERM  
 VCC-CSE (volts): -1.22  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones:



Numero: 4  
 Ubicación: SOBRE BOULEVARD  
 VCC-CSE (volts): -1.26  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones:




Numero: 5  
 Ubicación: SOBRE BOULEVARD  
 VCC-CSE (volts): -1.25  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones:



Numero: 6  
 Ubicación: SOBRE BARDA DE LA PLANTA  
 VCC-CSE (volts): -1.26  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones:



Numero: 7  
 Ubicación: SOBRE BARDA DE LA PLANTA  
 VCC-CSE (volts): -1.28  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones:  
ULTIMA TOMA DE POTENCIAL



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 22-Feb-2015  
 Fecha de aprobación: 23-Feb-2015  
 Elaborado por: Alberto Salinas Castro  
 Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA**

SISTEMA:	Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V.	PERIODO:	24-May-2014 23-Nov-2014	<b>REV. 0</b> <b>RO-007</b>
LLENADO POR:	Alberto Salinas Castro	FRECUENCIA:	<b>SEMESTRAL</b>	

**CONTINUIDAD ELECTRICA**

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
INTERCONEXION	CORRECTOS	CORRECTOS	AÍSLA CORRECTAMENTE
2DO PASO	CORRECTOS	CORRECTOS	AÍSLA CORRECTAMENTE

<b>Rev. No./ Resp.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Fecha</b>	<b>Fecha de registro:</b>	22-Feb-2015
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	<b>Fecha de aprobación:</b>	23-Feb-2015
			<b>Elaborado por:</b>	Alberto Salinas Castro
			<b>Aprobado por:</b>	Rolando Velazquez Ramirez