



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

| | | | | |
|--------------|---|-------------|--------------------------------|---------------|
| SISTEMA: | <u>Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V.</u> | PERIODO: | <u>24-May-2013 23-May-2014</u> | REV. 0 |
| LLENADO POR: | <u>Alberto Salinas Castro</u> | FRECUENCIA: | <u>ANUAL</u> | RO-011 |

Usuario: Interconexion VTB

Modelo: fisher

Punto de ajuste en placa: 330 psig

Punto de ajuste encontrado: 330 psig

Observaciones:

funciona correctamente



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|----------------------|---------------|
| <u>0/OUL</u> | <u>Formato nuevo</u> | <u>Nov-11</u> |

Fecha de registro: 24-May-2013

Fecha de aprobación: 11-Jun-2014

Elaborado por: Alberto Salinas Castro

Aprobado por: Neftalí López