



**IGASAMEX**

**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD**

SISTEMA:	<u>Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>Mayo 2013</u>	<b>REV. 0</b> <b>RO-011</b>
LLENADO POR:	<u>Julio Arturo Mora Gonzalez</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	

Usuario: INTERCONEXION

Modelo: EZR

Punto de ajuste en placa: 330 psig

Punto de ajuste encontrado: 331 psig



Observaciones:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 19/06/2013 03:22:39p.m.

Fecha de aprobación: 20/06/2013 08:52:22p.m.

Elaborado por: Julio Arturo Mora Gonzalez

Aprobado por: Neftalí López