



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Vidriera de Tierra Blanca S.A. de C.V.</u>	PERIODO:	<u>24-May-2014 23-May-2015</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Alberto Salinas Castro</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: INTERCONEXION

Modelo: FISHER

Punto de ajuste en placa: 330 psig

Punto de ajuste encontrado: 330 psig

Observaciones:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 24-May-2014

Fecha de aprobación: 31-May-2015

Elaborado por: Alberto Salinas Castro

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez