



SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: COHISA

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO
Sopotería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	16/05/2012
Proximo llenado	01/05/2013

Observaciones:
 SE MANDO RECARGAR EL EXTINTOR EN GARANTIA CON EL PROVEEDOR POR QUE PERDIO LA PRESION. YA SE ENCUENTRA INSTALADO NUEVAMENTE

Usuario: COOPER STANDARD

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	4 PUNTAS EN BUEN ESTADO
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO
Sopotería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	SOBRECARGA
Fecha de llenado	01/05/2012
Proximo llenado	01/05/2013

Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 06/12/2012 11:16:37a.m.
Fecha de aprobación: 08/02/2013 06:13:57p.m.
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal



SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: DART DE MEXICO

Revisión de instalaciones:

Letreros	FALTA EL ROMBO NFPA
Pararrayos	4 PUNTAS EN BUEN ESTADO
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO
Sopotería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	SOBRECARGA
Fecha de llenado	01/05/2012
Proximo llenado	08/05/2013
Observaciones:	

Usuario: INTERCONEXION

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	6 PUNTAS EN BUEN ESTADO
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO
Sopotería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	NORMAL / SOBRECARGA
Fecha de llenado	01/05/2012
Proximo llenado	01/05/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 06/12/2012 11:16:37a.m.
Fecha de aprobación: 08/02/2013 06:13:57p.m.
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: _____ **QUERENCIA**

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	4 PUNTAS EN BUEN ESTADO
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO
Sopotería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	09/05/2012
Proximo llenado	09/05/2013
Observaciones:	

Usuario: _____ **REICHHOLD**

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO
Sopotería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	SOBRECARGA
Fecha de llenado	29/05/2012
Proximo llenado	08/05/2013
Observaciones:	SE CAMBIA EL GABINETE DEL EXTINTOR

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____ 06/12/2012 11:16:37a.m.
Fecha de aprobación: _____ 08/02/2013 06:13:57p.m.
Elaborado por: _____ Karel Cruz Hernandez
Aprobado por: _____ Bernardo Ortega Vidal



SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: SMURFIT KAPPA

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	01/05/2012
Proximo llenado	01/05/2013
Observaciones:	

Usuario: STRETCHLINE

Revisión de instalaciones:

Letreros	EN BUEN ESTADO
Pararrayos	4 PUNTAS EN BUEN ESTADO
Sistema de tierras	EN BUEN ESTADO
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	EN BUEN ESTADO
Soportería	EN BUEN ESTADO
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	LIMPIA



Extintores:

Estado físico	EN BUEN ESTADO
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	08/05/2012
Proximo llenado	01/05/2013
Observaciones:	SE CAMBIO EL GABINETE DEL EXTINTOR

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 06/12/2012 11:16:37a.m.
Fecha de aprobación: 08/02/2013 06:13:57p.m.
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal