



IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	10-Jun-2013	10-Sep-2013	REV. 0 RO-004
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": LA QUERENCIA km 1 + 480

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 5.00

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 181.41

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.03

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: _____

Aprobado por: _____