



SISTEMA:	<u>Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Marzo 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Karel Cruz Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": QUERENCIA km 1 +420

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 6.0000000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 175.9400000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0300000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10/04/2013 04:08:06p.m.
 Fecha de aprobación: 06/05/2013 11:35:47a.m.
 Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
 Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal