



SISTEMA:	<u>Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Junio 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Karel Cruz Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": LA QUERENCIA km 1 + 480

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 4.0000000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 162.7300000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0200000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

SE REEMPLAZA EL INDICADOR DE NIVEL YA QUE SE ENCONTRABA DAÑADA LA MICA

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/06/2013 09:33:33p.m.
 Fecha de aprobación: 03/06/2013 01:52:58p.m.
 Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
 Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez