



IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Mar-2016 07-Jun-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": La Querencia Km 1+ 420

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 6.00

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 234.00

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.4454

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

INSPECCIÓN DE NIVELES, UNA VEZ POR MES

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

6,072

Fecha de registro: 13-Jun-2016

Fecha de aprobación: 16-Jun-2016

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Gas de Atlatomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Mar-2016	07-Jun-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		RO-004



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

6,072

Fecha de registro: 13-Jun-2016

Fecha de aprobación: 16-Jun-2016

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

Aprobado por: Neftalí López