



**IGASAMEX**

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Jun-2014	07-Sep-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-004</b>

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": LA QUERENCIA km 1+418.18

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Levemente detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 6.00

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 213.78

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0281

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

Odorización Adecuada.  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

3,816

**Fecha de registro:** 03-Jun-2015

**Fecha de aprobación:** 05-Jun-2015

**Elaborado por:** Karel Cruz Hernandez

**Aprobado por:** Neftalí López




**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	Gas de Atlatomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Jun-2014	07-Sep-2014	<b>REV. 0</b> <b>RO-004</b>
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

3,816

Fecha de registro: 03-Jun-2015

Fecha de aprobación: 05-Jun-2015

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

Aprobado por: Neftalí López