IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Dec-2014	07-Mar-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENC	CIA: TRI	MESTRAL	RO-004
1 Punto donde se	e realizó la prueba "Sniff": <u>SMR_LA QUE</u>	ERENCIA Km 1418			
2 NIVEL DE ODO	DRIZACIÓN: Levemente detectable				
3 Volumen consu	mido de mercaptano en el trimestre:	3.00		_	
4 Volumen de ga	s transportado en el trimestre	13.47		_	
5 Relacion de odo	orización de gas (3 / 4).	0.2227		_	
6 Valor de referei	ncia:	0.05			
7 Comentarios ac	dicionales:				
RELACIÓN DE OE	OORIZACIÓN DE GAS. 0.014 GAL/MMCF				
8 - Evidencia:					



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02-Jun-2015

Fecha de aprobación: 05-Jun-2015

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

3,481

Aprobado por: Neftalí López

IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Dec-2014	07-Mar-2015	REV. 0	
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENC	CIA:T	RIMESTRAL	RO-004	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de aprobación:

Fecha de registro:

02-Jun-2015

05-Jun-2015

Elaborado por:

Karel Cruz Hernandez

Aprobado por:

Neftalí López

3,481