



IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V. | PERIODO: | 08-Mar-2015 07-Jun-2015 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Karel Cruz Hernandez | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-004 |

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": LA QUERENCIA km 1+418.18

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Levemente detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 5.00

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 238.74

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0769

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:
Odorización Adecuada.

8.- Evidencia:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

3,817

Fecha de registro: 04-Jun-2015
Fecha de aprobación: 05-Jun-2015
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| SISTEMA: | Gas de Atlatomulco, S. A. de C. V. | PERIODO: | 08-Mar-2015 | 07-Jun-2015 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Karel Cruz Hernandez | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | | RO-004 |

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

3,817

Fecha de registro: 04-Jun-2015

Fecha de aprobación: 05-Jun-2015

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

Aprobado por: Neftalí López