



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Jun-2012 07-Sep-2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG1:** PCV-07 COHISA

Punto de ajuste: 35 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: MOD 99H FISHER PUERTO 7/8" TAMAÑO DE 2" SIN PILOTO

**TAG2:** PCV-08 COHISA

Punto de ajuste: 32 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: MOD 99H FISHER

**TAG3:** PCV-09 COOPER STANDARD

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: MOD 99H FISHER

**TAG4:** PCV-10 COOPER STANDARD

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: MOD 99H FISHER

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: \_\_\_\_\_

Fecha de aprobación: \_\_\_\_\_

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

Aprobado por: Neftalí López



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Jun-2012 07-Sep-2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG5:** PCV-05 DART DE MEXICO

Punto de ajuste: 32 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: MOD EZR 2" FISHER

---

---

---

**TAG6:** PCV-06 DART DE MEXICO

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: MOD EZR 2" FISHER

---

---

---

**TAG7:** PCV-01 INTERCONEXION

Punto de ajuste: 480 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: MOD 1" EZR FISHER

---

---

---

**TAG8:** PCV-02 INTERCONEXION

Punto de ajuste: 87 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: MOD 1" EZR FISHER

---

---

---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: \_\_\_\_\_

Fecha de aprobación: \_\_\_\_\_

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

Aprobado por: Neftalí López



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Jun-2012 07-Sep-2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG9:** PCV-03 INTERCONEXION

Punto de ajuste: 480 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: MOD EZR 1" FISHER

---



---

**TAG10:** PCV-04 INTERCONEXION

Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: MOD EZR 1" FISHER

---



---

**TAG11:** PCV-13 QUERENCIA

Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: MOD EZR 1" FISHER

---



---

**TAG12:** PCV-14 QUERENCIA

Punto de ajuste: 38 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: MOD EZR 1" FISHER

---



---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: \_\_\_\_\_

Fecha de aprobación: \_\_\_\_\_

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

Aprobado por: Neftalí López



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Jun-2012 07-Sep-2012 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Karel Cruz Hernandez FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

**TAG13:** PCV-015 REICHHOLD  
 Punto de ajuste: 42 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: MOD EZR 2" FISHER

**TAG14:** PCV-016 REICHHOLD  
 Punto de ajuste: 42 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: MOD EZR 2" FISHER

**TAG15:** PCV-17 SMURFIT KAPPA  
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: MOD 99HP 2" FISHER

**TAG16:** PCV-18 SMURFIT KAPPA  
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: MOD 99HP 2" FISHER

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: \_\_\_\_\_  
 Fecha de aprobación: \_\_\_\_\_  
 Elaborado por: Karel Cruz Hernandez  
 Aprobado por: Neftalí López



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Jun-2012 07-Sep-2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG17:** PCV-11 STRETCHLINE

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: MOD 627 FISHER

---



---

**TAG18:** PCV-12 STRETCHLINE

Punto de ajuste: 27 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: MOD 627 FISHER

---



---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** \_\_\_\_\_

**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_

**Elaborado por:** Karel Cruz Hernandez

**Aprobado por:** Neftalí López