



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	<u>Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>08-Jun-2015 07-Sep-2015</u>	REV. 0 RO-007
LLENADO POR:	<u>Karel Cruz Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	

Equipo empleado: fluke
Fecha de calibración: 01/01/2015 12:00:00a.m.
Certificado de calibración: fluke

PERFIL DE POTENCIAL

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11-Jun-2016
Fecha de aprobación: 16-Jun-2016
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Jun-2015 07-Sep-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-007

Numero: 1
 Ubicación: **STRETCHLINE**
 VCC-CSE (volts): -1.60
 VCA-CSE (volts): 0.01
 Observaciones:
 OK--



Numero: 2
 Ubicación: **COOPER STANDARD**
 VCC-CSE (volts): -1.63
 VCA-CSE (volts): 0.30
 Observaciones:
 OK--



Numero: 3
 Ubicación: **SMURFIT KAPPA**
 VCC-CSE (volts): -1.45
 VCA-CSE (volts): 0.20
 Observaciones:
 OK



Numero: 4
 Ubicación: **COHISA**
 VCC-CSE (volts): -1.56
 VCA-CSE (volts): 0.40
 Observaciones:
 OK



Numero: 5
 Ubicación: **DART DE MEXICO**
 VCC-CSE (volts): -1.57
 VCA-CSE (volts): 0.40
 Observaciones:
 OK



Numero: 6
 Ubicación: **INTERCONEXION ENTRADA**
 VCC-CSE (volts): -1.35
 VCA-CSE (volts): 0.20
 Observaciones:
 OK



Numero: 7
 Ubicación: **INTERCONEXION CCATALITICO**
 VCC-CSE (volts): -1.50
 VCA-CSE (volts): 0.50
 Observaciones:
 OK



Numero: 8
 Ubicación: **INTERCONEXION SALIDA**
 VCC-CSE (volts): -1.11
 VCA-CSE (volts): 0.20
 Observaciones:
 OK



Numero: 9
 Ubicación: **REICHHOLD**
 VCC-CSE (volts): -1.47
 VCA-CSE (volts): 0.20
 Observaciones:
 OK



Numero: 10
 Ubicación: **LA QUERENCIA**
 VCC-CSE (volts): -1.50
 VCA-CSE (volts): 0.08
 Observaciones:
 OK



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 11-Jun-2016
 Fecha de aprobación: 16-Jun-2016
 Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
 Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Jun-2015 07-Sep-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-007

CONTINUIDAD ELECTRICA

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
INTERCONEXION 1	EN BUEN ESTADO	N/A	ANTES DEL MEDIDOR
INTERCONEXION 2	EN BUEN ESTADO	N/A	BY PASS MEDIDOR
INTERCONEXION 3	EN BUEN ESTADO	N/A	DESPUES DEL MEDICION
INTERCONEXION 4	EN BUEN ESTADO	N/A	ENTRDA CCATALITICO
INTERCONEXION 5	EN BUEN ESTADO	N/A	SALIDA CCATALITICO
INTERCONEXION 6	EN BUEN ESTADO	N/A	ANTES REGULACIÓN
DART DE MEXICO 1	EN BUEN ESTADO	N/A	ANTES DE MEDIDOR
DART DE MEXICO 2	EN BUEN ESTADO	N/A	BY PASS MEDICIÓN
DART DE MEXICO 3	EN BUEN ESTADO	N/A	SALIDA CASETA
COHISA 1	EN BUEN ESTADO	N/A	ANTES DE MEDICIÓN
COHISA 2	EN BUEN ESTADO	N/A	BY PASS MEDIDOR
COOPER STANDARD 1	EN BUEN ESTADO	N/A	ENTRADA DE CASETA
STRECHLINE 1	EN BUEN ESTADO	N/A	ENTRADA DE CASETA
STRECHLINE 2	EN BUEN ESTADO	N/A	SALIDA DE CASETA
LA QUERENCIA 1	EN BUEN ESTADO	N/A	ENTRADA DE CASETA
LA QUERENCIA 2	EN BUEN ESTADO	N/A	SALIDA DE CASETA
REICHHOLD 1	EN BUEN ESTADO	N/A	ENTRADA DE CASETA
REICHHOLD 2	EN BUEN ESTADO	N/A	SALIDA DE CASETA
SMURFIT KAPPA 1	EN BUEN ESTADO	N/A	ENTRADA DE CASETA

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	11-Jun-2016
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	16-Jun-2016
			Elaborado por:	Karel Cruz Hernandez
			Aprobado por:	Neftalí López



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA: <u>Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.</u>		PERIODO: <u>08-Jun-2015 07-Sep-2015</u>	REV. 0
LLENADO POR: <u>Karel Cruz Hernandez</u>		FRECUENCIA: TRIMESTRAL	RO-007
SMURFIT KAPPA 2	EN BUEN ESTADO	N/A	SALIDA DE CASETA

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	<u>11-Jun-2016</u>
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>	Fecha de aprobación:	<u>16-Jun-2016</u>
			Elaborado por:	<u>Karel Cruz Hernandez</u>
			Aprobado por:	<u>Neftalí López</u>