



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA**

SISTEMA:	<u>Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>08-Dec-2013 07-Jun-2014</u>	<b>REV. 0</b> <b>RO-007</b>
LLENADO POR:	<u>Karel Cruz Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>SEMESTRAL</u>	

Equipo empleado: FLUKE 787  
 Fecha de calibración: 12/03/2013 12:00:00a.m.  
 Certificado de calibración: 31080

**PERFIL DE POTENCIAL**

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 26-May-2014  
 Fecha de aprobación: \_\_\_\_\_  
 Elaborado por: Karel Cruz Hernandez  
 Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA**

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Dec-2013 07-Jun-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	<b>SEMESTRAL</b>	<b>RO-007</b>

Numero: 1  
 Ubicación: **INTERCONEXION**  
 VCC-CSE (volts): -1.46  
 VCA-CSE (volts): 0.03  
 Observaciones:  
antes medicion




Numero: 2  
 Ubicación: **INTERCONEX**  
 VCC-CSE (volts): -1.61  
 VCA-CSE (volts): 0.10  
 Observaciones:  
antes del calentador catalitico



Numero: 3  
 Ubicación: **INTERCONEXION**  
 VCC-CSE (volts): -1.24  
 VCA-CSE (volts): 0.10  
 Observaciones:  
salida interconexion



Numero: 4  
 Ubicación: **DART DE**  
 VCC-CSE (volts): -1.82  
 VCA-CSE (volts): 0.09  
 Observaciones:  
entrada de la caseta



Numero: 5  
 Ubicación: **COHISA**  
 VCC-CSE (volts): -1.66  
 VCA-CSE (volts): 0.04  
 Observaciones:  
ntes de la caseta



Numero: 6  
 Ubicación: **COOPER STANDARD**  
 VCC-CSE (volts): -1.66  
 VCA-CSE (volts): 0.04  
 Observaciones:  
antes de la caseta



Numero: 7  
 Ubicación: **STRETCHLINE**  
 VCC-CSE (volts): -1.67  
 VCA-CSE (volts): 0.07  
 Observaciones:  
antes caseta



Numero: 8  
 Ubicación: **QUERENC**  
 VCC-CSE (volts): -1.58  
 VCA-CSE (volts): 0.01  
 Observaciones:  
antes de caseta



Numero: 9  
 Ubicación: **REICHHO**  
 VCC-CSE (volts): -1.52  
 VCA-CSE (volts): 0.10  
 Observaciones:  
antes de la caseta



Numero: 10  
 Ubicación: **SMURFI**  
 VCC-CSE (volts): -1.57  
 VCA-CSE (volts): 0.10  
 Observaciones:  
antes de la caseta



<b>Rev. No./ Resp.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Fecha</b>	<b>Fecha de registro:</b> <u>26-May-2014</u>
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>	<b>Fecha de aprobación:</b> _____
			<b>Elaborado por:</b> <u>Karel Cruz Hernandez</u>
			<b>Aprobado por:</b> <u>Mateo Guapo Cerca</u>



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA**

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Dec-2013 07-Jun-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	<b>SEMESTRAL</b>	<b>RO-007</b>

**CONTINUIDAD ELECTRICA**

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
INTERCONEXION	MICARTA	ANTES DEL MEDIDOR	OK
INTERCONEXION	MICARTA	ANTES DEL BY PASS MEDIDOR	OK
INTERCONEXION	MICARTA	ANTES DEL C CATALITICO	OK
INTERCONEXION	MICARTA	ANTES DEL C CATALITICO	OK
INTERCONEXION	MICARTA	SALIDA DEL C CATALITICO	OK
INTERCONEXION	MICARTA	SALIDA DEL C CATALITICO	OK
INTERCONEXION	MICARTA	SALIDA LINEA DE REGULACION L1	OK
INTERCONEXION	MICARTA	SALIDA LINEA DE REGULACION L2	OK
DART DE MEXICO	MICARTA	ANTES MEDICION	OK
DART DE MEXICO	MICARTA	BY PASS MEDICION	OK
DART DE MEXICO	MICARTA	SALIDA DE SMR	OK
COHISA	MICARTA	ANTES MEDICION	OK
COHISA	MICARTA	BY PASS MEDICION	OK
COHISA	MICARTA	SALIDA DE SMR	OK
COOPER STANDARD	MICARTA	ANTES FILTRO COALECENTE	OK
STRETCHLINE	MICARTA	ANTES MEDICION	OK
STRETCHLINE	MICARTA	ANTES BY PASS MEDICION	OK
STRETCHLINE	MICARTA	SALIDA SMR	OK
LA QUERENCIA	MICARTA	ENTRADA SMR	OK

<b>Rev. No./ Resp.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Fecha</b>	<b>Fecha de registro:</b>	26-May-2014
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	<b>Fecha de aprobación:</b>	
			<b>Elaborado por:</b>	Karel Cruz Hernandez
			<b>Aprobado por:</b>	Mateo Guapo Cerca



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA**

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Dec-2013 07-Jun-2014	<b>REV. 0</b> <b>RO-007</b>
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	<b>SEMESTRAL</b>	

LA QUERENCIA	MICARTA	SALIDA SMR	OK
REICHHOLD	MICARTA	ENTRADA SMR	OK
REICHHOLD	MICARTA	SALIDA SMR	OK
SMURFIT KAPPA	MICARTA	ENTRADA SMR	OK
SMURFIT KAPPA	MICARTA	SALIDA SMR	OK

<b>Rev. No./ Resp.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Fecha</b>	<b>Fecha de registro:</b>	26-May-2014
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	<b>Fecha de aprobación:</b>	
			<b>Elaborado por:</b>	Karel Cruz Hernandez
			<b>Aprobado por:</b>	Mateo Guapo Cerca