



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA**

SISTEMA:	<u>Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>08-Dec-2014 07-Jun-2015</u>	<b>REV. 0</b> <b>RO-007</b>
LLENADO POR:	<u>Karel Cruz Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>SEMESTRAL</u>	

Equipo empleado: fluke  
 Fecha de calibración: 14/01/2015 12:00:00a.m.  
 Certificado de calibración: 91560623

**PERFIL DE POTENCIAL**

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 17-Jun-2015  
 Fecha de aprobación: 24-Jun-2015  
 Elaborado por: Karel Cruz Hernandez  
 Aprobado por: Neftalí López



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA**

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Dec-2014 07-Jun-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	<b>SEMESTRAL</b>	<b>RO-007</b>

Numero: 1  
 Ubicación: **INTERCONEXION ANTES DEL SISTEMA DE**  
 VCC-CSE (volts): -1.41  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones:  
 OK-----



Numero: 2  
 Ubicación: **INTERCONEXION ANTES CALENTADOR**  
 VCC-CSE (volts): -1.53  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones:  
 OK----



Numero: 3  
 Ubicación: **INTERCONEXION DESPUES DE**  
 VCC-CSE (volts): -1.16  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones:  
 OK---



Numero: 4  
 Ubicación: **DART DE MEXICO ANTES CASETA**  
 VCC-CSE (volts): -1.65  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones:  
 OK--



Numero: 5  
 Ubicación: **COHISA ANTES DE CASETA**  
 VCC-CSE (volts): -1.61  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones:  
 OK--



Numero: 6  
 Ubicación: **COOPER STANDARD ANTES CASETA**  
 VCC-CSE (volts): -1.62  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones:  
 OK-



Numero: 7  
 Ubicación: **STRETCHLINE ANTES CASETA**  
 VCC-CSE (volts): -1.62  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones:  
 OK-



Numero: 8  
 Ubicación: **LA QUERENCIA ANTES DE CASETA**  
 VCC-CSE (volts): -1.61  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones:  
 OK-



Numero: 9  
 Ubicación: **REICHHOLD ANTES DE CASETA**  
 VCC-CSE (volts): -1.59  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones:  
 OK



Numero: 10  
 Ubicación: **SMURFIT KAPPA ANTES DE CASETA**  
 VCC-CSE (volts): -1.59  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones:  
 OK



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	

Fecha de registro: 17-Jun-2015  
 Fecha de aprobación: 24-Jun-2015  
 Elaborado por: Karel Cruz Hernandez  
 Aprobado por: Neftalí López



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA**

SISTEMA:	Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Dec-2014 07-Jun-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Karel Cruz Hernandez	FRECUENCIA:	<b>SEMESTRAL</b>	<b>RO-007</b>

**CONTINUIDAD ELECTRICA**

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
INTERCONEXION	MICARTA	N/A	BUEN ESTADO
INTERCONEXION	MICARTA	N/A	BUEN ESTADO
INTERCONEXION	MICARTA	N/A	BUEN ESTADO
INTERCONEXION	MICARTA	N/A	BUEN ESTADO
INTERCONEXION	MICARTA	N/A	BUEN ESTADO
INTERCONEXION	MICARTA	N/A	BUEN ESTADO
DART DE MEXICO	MICARTA	N/A	BUEN ESTADO
DART DE MEXICO	MICARTA	N/A	BUEN ESTADO
DART DE MEXICO	MICARTA	N/A	BUEN ESTADO
COHISA	MICARTA	N/A	BUEN ESTADO
COHISA	MICARTA	N/A	BUEN ESTADO
COOPER STANDARD	MICARTA	N/A	BUEN ESTADO
STRETCHLINE	MICARTA	N/A	BUEN ESTADO
STRETCHLINE	MICARTA	N/A	BUEN ESTADO
LA QUERENCIA	MICARTA	N/A	BUEN ESTADO
LA QUERENCIA	MICARTA	N/A	BUEN ESTADO
REICHHOLD	MICARTA	N/A	BUEN ESTADO
REICHHOLD	MUCARTA	N/A	BUEN ESTADO
SMURFIT KAPPA	MICARTA	N/A	BUEN ESTADO

<b>Rev. No./ Resp.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Fecha</b>	<b>Fecha de registro:</b>	17-Jun-2015
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	<b>Fecha de aprobación:</b>	24-Jun-2015
			<b>Elaborado por:</b>	Karel Cruz Hernandez
			<b>Aprobado por:</b>	Neftalí López



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA**

SISTEMA: <u>Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.</u>		PERIODO: <u>08-Dec-2014 07-Jun-2015</u>	<b>REV. 0</b> <b>RO-007</b>
LLENADO POR: <u>Karel Cruz Hernandez</u>		FRECUENCIA: <u>SEMESTRAL</u>	
SMURFIT KAPPA	MICARTA	N/A	BUEN ESTADO

<b>Rev. No./ Resp.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Fecha</b>	<b>Fecha de registro:</b>	<u>17-Jun-2015</u>
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>	<b>Fecha de aprobación:</b>	<u>24-Jun-2015</u>
			<b>Elaborado por:</b>	<u>Karel Cruz Hernandez</u>
			<b>Aprobado por:</b>	<u>Neftalí López</u>