



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA**

SISTEMA:	<u>Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Mayo 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Karel Cruz Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>SEMESTRAL</u>	RO-007


Equipo empleado: FLUKE 744 S/N 8069007  
 Fecha de calibración: 29/06/2011  
 Certificado de calibración: 16618

**PERFIL DE POTENCIAL**

Numero: 1  
 Ubicación: INTERCONEXION  
 VCC-CSE (volts): -0.90  
 VCA-CSE (volts): -1.29  
 Observaciones:  
MUY BAJA LA RESISTIVIDAD A LA  
ENTRADA DE LA CASETA



Numero: 2  
 Ubicación: DART DE MEXICO  
 VCC-CSE (volts): -1.62  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones:  
EN BUEN ESTADO




Numero: 3  
 Ubicación: COHISA  
 VCC-CSE (volts): -1.69  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones:  
EN BUEN ESTADO



Numero: 4  
 Ubicación: STRETCHLINE  
 VCC-CSE (volts): -1.66  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones:  
EN BUEN ESTADO



Numero: 5  
 Ubicación: COOPER STANDARD  
 VCC-CSE (volts): -1.47  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones:  
EN BUEN ESTADO




Numero: 6  
 Ubicación: LA QUERENCIA  
 VCC-CSE (volts): -1.33  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones:  
EN BUEN ESTADO



Numero: 7  
 Ubicación: REICHHOLD  
 VCC-CSE (volts): -1.55  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones:  
EN BUEN ESTADO



Numero: 8  
 Ubicación: SMURFIT KAPPA  
 VCC-CSE (volts): -1.64  
 VCA-CSE (volts): 0.00  
 Observaciones:  
EN BUEN ESTADO



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 12/06/2012 10:57:59p.m.  
 Fecha de aprobación: 13/06/2012 04:16:25p.m.  
 Elaborado por: Karel Cruz Hernandez  
 Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA**

SISTEMA:	<u>Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Mayo 2012</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Karel Cruz Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>SEMESTRAL</u>	<b>RO-007</b>

**CONTINUIDAD ELECTRICA**

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
COHISA	Aisla bien	Aisla bien	EN BUEN ESTADO
COOPER STANDARD	Aisla bien	Aisla bien	EN BUEN ESTADO
DART DE MEXICO	Aisla bien	Aisla bien	ANTES DEL MEDIDOR
INTERCONEXION	Aisla bien	Aisla bien	ANTES DEL MEDIDOR
LA QUERENCIA	Aisla bien	Aisla bien	EN BUEN ESTADO
REICHHOLD	Aisla bien	Aisla bien	EN BUEN ESTADO
SMURFIT KAPPA	Aisla bien	Aisla bien	EN BUEN ESTADO
STRETCHLINE	Aisla bien	Aisla bien	EN BUEN ESTADO

<b>Rev. No./ Resp.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Fecha</b>	<b>Fecha de registro:</b>	<u>12/06/2012 10:57:59p.m.</u>
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>	<b>Fecha de aprobación:</b>	<u>13/06/2012 04:16:25p.m.</u>
			<b>Elaborado por:</b>	<u>Karel Cruz Hernandez</u>
			<b>Aprobado por:</b>	<u>Bernardo Ortega Vidal</u>