



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Gas de Atzacomulco, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>08-Jun-2013 07-Jun-2014</u>	REV. 0 RO-011
LLENADO POR:	<u>Karel Cruz Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	

LA QUERENCIA		STRETCHLINE	
Usuario:	_____	Usuario:	_____
Modelo:	<u>91-33G11V07U1</u>	Modelo:	<u>91-43G61V06U1T</u>
Punto de ajuste en placa:	<u>50</u> psig	Punto de ajuste en placa:	<u>40</u> psig
Punto de ajuste encontrado:	<u>0</u> psig	Punto de ajuste encontrado:	<u>40</u> psig
Observaciones:	_____	Observaciones:	_____
SERIAL	<u>101119</u>	SERIAL	<u>131102</u>
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 08-Jun-2013

Fecha de aprobación: 29-May-2014

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca