



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Junio 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Karel Cruz Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: COHISA

Modelo: 95-33113D85

Punto de ajuste en placa: 45 psig

Punto de ajuste encontrado: 46 psig

Observaciones:



Usuario: COOPER STANDARD

Modelo: 95-33113D85

Punto de ajuste en placa: 40 psig

Punto de ajuste encontrado: 40 psig

Observaciones:



Usuario: DART DE MEXICO

Modelo: 9167-L11V1DU1T

Punto de ajuste en placa: 42 psig

Punto de ajuste encontrado: 43 psig

Observaciones:



Usuario: INTERCONEXION

Modelo: 91-67L11V1HU1T

Punto de ajuste en placa: 120 psig

Punto de ajuste encontrado: 118 psig

Observaciones:



Usuario: QUERENCIA

Modelo: 91-33G11V07U1

Punto de ajuste en placa: 50 psig

Punto de ajuste encontrado: 50 psig

Observaciones:



Usuario: REICHHOLD

Modelo: 91-62K11V78U1T

Punto de ajuste en placa: 55 psig

Punto de ajuste encontrado: 55 psig

Observaciones:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13/06/2012 11:22:46a.m.

Fecha de aprobación: 20/06/2012 09:35:50a.m.

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal



IGASAMEX

REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD

SISTEMA:	<u>Gas de Atlatomulco, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Junio 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Karel Cruz Hernandez</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	RO-011

Usuario: SMURFIT KAPPA

Modelo: 91-34HS1V76U1T

Punto de ajuste en placa: 70 psig

Punto de ajuste encontrado: 68 psig

Observaciones:



Usuario: STRETCHLINE

Modelo: 91-43G61V06U1T

Punto de ajuste en placa: 40 psig

Punto de ajuste encontrado: 41 psig

Observaciones:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13/06/2012 11:22:46a.m.

Fecha de aprobación: 20/06/2012 09:35:50a.m.

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal