



**REPORTE SEMANAL DE CONDICIONES DE OPERACIÓN**

**IGASAMEX**

Sistema: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.  
 Estación: [149-000] - Interconexión  
 Cliente: INTERCONEXIÓN

Periodo: 08-May-2014 al 07-Jun-2014  
 Ficha: RO-CO-01-149-000-M1-120  
 Año: 2014 Mes: Mayo

REV. 0  
 RO-CO-01

Semana: 01-07

**Presión a la Entrada de ERM (PSIG)**

Parámetro	Fecha de Evento	Operación	Diseño	% Desviación	Comentarios
Máximo	02-May-2014	684.44	1,000.00	0.68	OK
Mínimo	07-May-2014	660.48	1,000.00	0.66	OK
Promedio	07-May-2014	690.03	1,000.00	0.69	OK

**Temperatura a la Entrada de ERM (°C)**

Parámetro	Fecha de Evento	Operación	Diseño	% Desviación	Comentarios
Máximo	05-May-2014	18.30	60.00	0.30	OK
Mínimo	07-May-2014	16.70	60.00	0.28	OK
Promedio	07-May-2014	17.77	60.00	0.30	OK

**Flujo de la ERM (m3/hr)**

Parámetro	Fecha de Evento	Operación	Diseño	% Desviación	Comentarios
Máximo	03-May-2014	64,018.00	100,000.00	0.64	OK
Mínimo	05-May-2014	46,571.00	100,000.00	0.47	OK
Promedio	07-May-2014	51,534.71	100,000.00	0.52	OK

**Balance Volumétrico (m3/semana)**

Interconexión (m3)	Usuarios	% Desviación	Comentarios
0.00	0	0.00	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 21-May-2014  
 Fecha de aprobación: 21-May-2014  
 Elaborado por: Karel Cruz Hernandez  
 Autorizado por: Mateo Guapo Cerca