



REPORTE SEMANAL DE CONDICIONES DE OPERACIÓN

IGASAMEX

Sistema: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.	Periodo: 08-Apr-2014 al 07-May-2014	REV. 0 RO-CO-01
Estación: [149-113] - Dart	Ficha: RO-CO-01-149-113-M1-119	
Cliente: DART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Año: 2014 Mes: Mayo	

Semana: 01-07

Presión a la Entrada de ERM (PSIG)

Parámetro	Fecha de Evento	Operación	Diseño	% Desviación	Comentarios
Máximo	05-May-2014	88.18	100.00	0.88	OK
Mínimo	03-May-2014	86.79	100.00	0.87	OK
Promedio	07-May-2014	87.44	100.00	0.87	OK

Temperatura a la Entrada de ERM (°C)

Parámetro	Fecha de Evento	Operación	Diseño	% Desviación	Comentarios
Máximo	02-May-2014	16.50	60.00	0.28	OK
Mínimo	07-May-2014	15.30	60.00	0.26	OK
Promedio	07-May-2014	15.92	60.00	0.27	OK

Flujo de la ERM (m3/hr)

Parámetro	Fecha de Evento	Operación	Diseño	% Desviación	Comentarios
Máximo	04-May-2014	32,731.00	50,000.00	0.65	OK
Mínimo	07-May-2014	31,569.00	50,000.00	0.63	OK
Promedio	07-May-2014	32,243.83	50,000.00	0.64	OK

Balance Volumétrico (m3/semana)

Interconexión (m3)	Usuarios	% Desviación	Comentarios
0.00	0	0.00	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 21-May-2014
Fecha de aprobación: 21-May-2014
Elaborado por: Karel Cruz Hernandez
Autorizado por: Mateo Guapo Cerca