

## IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.

BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

## REPORTE DE DETECCIÓN DE FUGAS **CON DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES**

Sistema: Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V. Periodo: 08-Jun-2014 al 07-Jun-2015 REV. 0 RO-DF-02

Fecha: 17-Jun-2015 Precio Gas: 15.00 Ficha: RO-DF-02-149-000-A1-11

Equipo Utilizado: BACHARACH HUNTER			Fecha Calibra	NR 2015 No. Ser	No. Serie: KU1000		
Fuga	Ubicación	Criterio de Accesorio	Concentración (ppm)	Grado	Acción	Pero m3 / año	didas pesos / año
1	NTERCONEXION SLAM SHU	JUniones Bridas o Roscadas	4,000	Grado 3	Reparacion < 15 meses	9.00	135.00
2	INTERCONEXION MEDIDOF	RUniones Bridas o Roscadas	2,500	Grado 3	Reparacion < 15 meses	5.00	75.00
3	INTERCONEXION BV-005	Valvulas	10,000	Grado 2	Reparacion < 6 meses	11.00	165.00
4	INTERCONEXION PCV-02	Conectores de Instrumentacion	1,000	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
5	FILTRO 252	Uniones Bridas o Roscadas	4,000	Grado 3	Reparacion < 15 meses	9.00	135.00
6	DART DE MÉXICO BV-101	Valvulas	2,500	Grado 3	Reparacion < 15 meses	2.00	30.00
7	DART DE MÉXICO	Valvulas	1,000	Grado 3	Reparacion < 15 meses	1.00	15.00
8	COHISA BV-201	Valvulas	4,000	Grado 3	Reparacion < 15 meses	4.00	60.00
9 (	COOPER STANDARD BV-30	1Valvulas	9,000	Grado 3	Reparacion < 15 meses	10.00	150.00
10	LA QUERENCIA BV-501	Valvulas	2,500	Grado 3	Reparacion < 15 meses	2.00	30.00
11	LA QUERENCIA BV-506	Valvulas	10,000	Grado 2	Reparacion < 6 meses	11.00	165.00
12	LA QUERENCIA PRV-06	Valvulas de Alivio	4,000	Grado 3	Reparacion < 15 meses	26.00	390.00
13	REICHHOLD FS-600	Uniones Bridas o Roscadas	500	Grado 3	Reparacion < 15 meses	1.00	15.00
14	SMURFIT KAPPA PCV-18	Conectores de Instrumentacion	1,500	Grado 3	Reparacion < 15 meses	1.00	15.00
					Perdidas Totales:	92.00	1,380.00







Descripción	Fecha	
Formato nuevo	Nov-11	
	•	

Fecha de registro:

Fecha de aprobación:

17-Jun-2015

24-Jun-2015

Elaborado por:

Karel Cruz Hernandez

Autorizadopor:

Neftalí López

Página 1 de 1