



**IGASAMEX**

**REPORTE DE CONDICIONES ANORMALES DE OPERACIÓN**

SISTEMA:	<u>Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.</u>	FECHA DE APARICIÓN DE LA CONDICIÓN ANORMAL:	<u>29/09/2012</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Karel Cruz Hernandez</u>			<b>RO-014</b>

**Descripción general de condición anormal**

FALLA DE JUNTA AISLANTE EN VALVULA DE 3" SALIDA DE LA CASETA DART DE MEXICO

**Ubicación:** Tuberia de Acero

**Causa aparente** Falla de partes blandas (diafragmas, o-rings, empaques)

**Efectos** FALLA DE JUNTA AISLANTE EN VALVULA DE 3" SALIDA DE LA CASETA DART DE MEXICO

**Acción correctiva** Reemplazo de material

**Observaciones**

SE DETECTA EN EL RECORRIDO E INSPECCION AL SISTEMA DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2012 UNA FUGA EN LA JUNTA MICARTA DE 3" DE LA VALVULA DE SALIDA EN LA CASETA DE DART DE MEXICO, NO SE PUDO DEFINIR EL % LEL POR LA LLUVIA QUE SE PRESENTABA EN EL MOMENTO, DE ESTO SE

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 31/10/2012 09:37:32a.m.  
**Fecha de aprobación:** 20/12/2012 10:16:00a.m.  
**Elaborado por:** Karel Cruz Hernandez  
**Aprobado por:** Bernardo Ortega Vidal