



IGASAMEX

REPORTE DE CONDICIONES ANORMALES DE OPERACIÓN

| | | |
|--|---|---------------|
| SISTEMA: <u>Gas de Atlacomulco, S. A. de C. V.</u> | FECHA DE APARICIÓN DE LA CONDICIÓN ANORMAL: <u>31/10/2012 0</u> | REV. 0 |
| LLENADO POR: <u>Karel Cruz Hernandez</u> | | RO-014 |

Descripción general de condición anormal

FALLA DE JUNTA AISLANTE EN VALVULA DE 3" SALIDA DE LA CASETA DART DE MEXICO

Ubicación: Tubería de Acero

Causa aparente Falla de partes blandas (diafragmas, o-rings, empaques)

Efectos Fugas

Acción correctiva Reemplazo de material

Observaciones

SE DETECTA EN EL RECORRIDO E INSPECCION AL SISTEMA DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2012 UNA FUGA EN LA JUNTA MICARTA DE 3" DE LAVALVULA DE SALIDA EN LA CASETA DE DART DE MEXICO, NO SE PUDO DEFINIR EL % DE FUGA POR LA LUBRICACION QUE SE PRESENTARA EN EL MOMENTO DE ESTO

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Karel Cruz Hernandez

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca