

SCADA de Suministro de Gas Natural Cromatógrafo Rosarito B.C.

7:27:40 AM 9/3/2012

Metano:	96.2494
Etano:	1.7846
Propano:	0.2828
i-Butano:	0.0337
n-Butano:	0.0443
i-Pentano:	0.0116
n-Pentano:	0.0074
C6+:	0.0078
Dioxido de Carbon:	1.2118
Nitrogeno:	0.3667

H2S:	0.2454	ppm		
HC Dew Point:	0.0000	°C		
H2O Dew Point:	0.0000	°C		
H2S Sulfuro Total :		ppm		
Gravedad especifica:	0.5812			
Valor calorífico:	968.61	Btu/cf	8,620	kcal/m3
Indice Wobbe:	1,270	Btu/cf	11,306	kcal/m3
Densidad		Lb/cf		Kg/m3

Turbo Gas

CC1

Unidades 5 - 6

Combustible

Cromatógrafo