



**IGASAMEX**

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

|              |  |             |                         |               |
|--------------|--|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA:     | Gas Natural El Florido, S. A. de C. V. | PERIODO:    | 08-Oct-2012 07-Jan-2013 | <b>REV. 0</b> |
| LLENADO POR: | Jésus Baldenegro Ayala                 | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL              | <b>RO-004</b> |

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Espumas del aguila, Schlage, S:

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.00

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 27.93

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.00

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:  
Sempre esta odorizando el gas por lo consecuente se mantiene cerrada la valvula dosificadora.

8.- Evidencia:

imagen  
no  
disponible

| Rev. No./ Resp. | Descripción   | Fecha  |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL           | Formato nuevo | Nov-11 |

1,373

Fecha de registro: \_\_\_\_\_

Fecha de aprobación: \_\_\_\_\_

Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández