



**IGASAMEX**

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Jul-2013	07-Oct-2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-004</b>

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Samil, Schlage, Espumas del ag

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.00

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 28.94

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.00

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

Transportista Sempra mantiene la odorización en el gas natural y por lo tanto la valvula dosificadora del tanque mercaptano permanece cerrada

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

1,376

Fecha de registro: \_\_\_\_\_

Fecha de aprobación: \_\_\_\_\_

Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández