



**IGASAMEX**

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Apr-2014	07-Jul-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-004</b>

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Samil, Oceanside, Schlage.

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.00

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 25.72

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.00

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

Permaneció cerrada válvula dosificadora en el tanque de mercaptano, transportista Sempra Energy realiza la odorización del gas natural.

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

2,148

**Fecha de registro:** 18-May-2014

**Fecha de aprobación:** 02-Jun-2014

**Elaborado por:** Jésus Baldenegro Ayala

**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández




**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA: Gas Natural El Florido, S. A. de C. V. PERIODO: 08-Apr-2014 07-Jul-2014  
LLENADO POR: Jésus Baldenegro Ayala FRECUENCIA: TRIMESTRAL

**REV. 0**  
**RO-004**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

2,148

Fecha de registro: 18-May-2014  
Fecha de aprobación: 02-Jun-2014  
Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala  
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández