



IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Gas Natural El Florido, S. A. de C. V. | PERIODO: | 08-Oct-2014 07-Jan-2015 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Jésus Baldenegro Ayala | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-004 |

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Interconexión Florido, Schlage ,

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.00

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 26.45

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.00

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

Se realiza odorización por parte de transportista Sempra manteniendo la valvula dosificadora cerrada en el tanque de mercaptano durante el periodo.

8.- Evidencia:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

2,913

Fecha de registro: 25-Jan-2015

Fecha de aprobación: 03-Feb-2015

Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
| SISTEMA: | Gas Natural El Florido, S. A. de C. V. | PERIODO: | 08-Oct-2014 | 07-Jan-2015 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Jésus Baldenegro Ayala | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | | RO-004 |



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

2,913

Fecha de registro: 25-Jan-2015

Fecha de aprobación: 03-Feb-2015

Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández