



**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	<u>Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Julio 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Hernán Arias Morales</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Espumas del aguila, Samsun y Schlage

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.000000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 112.350000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.000000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

Transportadora de Gas Natural esta Odorizando por lo cual nosotrs tenemos las valvulas del tanque de mercaptano cerradas, constantemente realizamso la prueba de sniff en varios puntos.

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03/07/2012 09:50:41p.m.  
 Fecha de aprobación: 17/07/2012 06:09:28p.m.  
 Elaborado por: Hernán Arias Morales  
 Aprobado por: José Trinidad Ruiz Saucedo