



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Julio 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jésus Baldenegro Ayala</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PCV-01 CSP-PLASTICS
 Punto de ajuste: 10 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Modelo 99 H Spring 10 - 65 psi

TAG: PCV-02 INTERCONEXIÓN FLORIDO
 Punto de ajuste: 498 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Modelo EZR Diámetro 2" X 1" Conexión ANSI 300 Trim/Orif 60% Piloto PRX 120 AP 435-1160 PSI.

TAG: PCV-02 CSP-PLASTICS
 Punto de ajuste: 10 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Modelo 99 H Spring 10 - 65 psi

TAG: PCV-03 INTERCONEXIÓN FLORIDO
 Punto de ajuste: 95 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Modelo EZR Diámetro 2" X 1" ANSI 300 Trim/Orif 60% Piloto PRX - 120

TAG: PCV-02 ESPUMAS DEL AGUILA
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Modelo EZR Diámetro 2" X 1" Bridada Trim 100% Piloto spring color verde (23-44psi)

TAG: PCV-04 INTERCONEXIÓN FLORIDO
 Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Modelo EZR Diámetro 2" X 1" ANSI 300 Trim/Orif 60% Piloto PRX - 120

TAG: PCV-01 ESPUMAS DEL AGUILA
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Modelo EZR Diámetro 2" X 1" Bridada Trim 100% Piloto spring color verde (23-44psi)

TAG: PCV-02 OCEANSIDE
 Punto de ajuste: 11 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Modelo 99, Spring 10 - 65 psi

TAG: PCV-01 INTERCONEXIÓN FLORIDO
 Punto de ajuste: 498 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Modelo EZR Diámetro 2" X 1" Conexión ANSI 300 Trim/Orif 60% Piloto PRX 120 AP 435-1160 PSI.

TAG: PCV-01 OCEANSIDE
 Punto de ajuste: 11 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Modelo 99, Spring 10 - 65 psi

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 25/06/2013 05:10:08p.m.
Fecha de aprobación: 29/06/2013 12:19:37p.m.
Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Julio 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jésus Baldenegro Ayala</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PCV-01 SAMIL
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SERIAL # 20791617 MODELO EZR (100/2 X 1")
DIAPH 17E07

TAG: PCV-02 SCHLAGE
 Punto de ajuste: 10 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Modelo 627 ,Diámetro 1" roscada 1/2"

TAG: PCV-02 SAMIL
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: SERIAL # 20791618 MODELO EZR (100/2 X 1")
DIAPH 17E07

TAG: PCV-02 TRELLEBORG
 Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Modelo 627 Diámetro 1" roscada . spring
(15-40 psi).

TAG: PCV-02 SAMSUNG
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Modelo EZR Diámetro 2" Conexión ANSI 150
Trim 30% Spring(10-40psi)

TAG: PCV-01 TRELLEBORG
 Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Modelo 627 Diámetro 1" roscada . spring
(15-40 psi).

TAG: PCV-01 SAMSUNG
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Modelo EZR Diámetro 2" Conexión ANSI 150
Trim 30% Spring(10-40psi)

TAG: PCV-01 SCHLAGE
 Punto de ajuste: 10 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Modelo 627 ,Diámetro 1" roscada 1/2"

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 25/06/2013 05:10:08p.m.
Fecha de aprobación: 29/06/2013 12:19:37p.m.
Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández