



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	<u>Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>08-Jan-2015 07-Jul-2015</u>	REV. 0 RO-007
LLENADO POR:	<u>Jésus Baldenegro Ayala</u>	FRECUENCIA:	<u>SEMESTRAL</u>	

Equipo empleado: fluke
 Fecha de calibración: 12/05/2015 12:00:00a.m.
 Certificado de calibración: TDM-0-20808699-R1

PERFIL DE POTENCIAL

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03-Jul-2015
Fecha de aprobación: 06-Jul-2015
Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085


REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Jan-2015 07-Jul-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	RO-007


Numero: 1
 Ubicación: Samil
 VCC-CSE (volts): -1.55
 VCA-CSE (volts): 0.50
 Observaciones:
 Valor normal.----



Numero: 2
 Ubicación: CSP plastics
 VCC-CSE (volts): -1.47
 VCA-CSE (volts): 0.90
 Observaciones:
 Valor normal.----



Numero: 3
 Ubicación: Embotelladora del fuerte (Coca cola)
 VCC-CSE (volts): -1.41
 VCA-CSE (volts): 0.80
 Observaciones:
 Valor normal.----



Numero: 4
 Ubicación: Schlage
 VCC-CSE (volts): -1.43
 VCA-CSE (volts): 18.00
 Observaciones:
 Valor normal.----



Numero: 5
 Ubicación: Llegada a Schlage.
 VCC-CSE (volts): -1.19
 VCA-CSE (volts): 0.90
 Observaciones:
 Valor normal.---



Numero: 6
 Ubicación: Oceanside
 VCC-CSE (volts): -1.49
 VCA-CSE (volts): 28.00
 Observaciones:
 Valor normal.---




Numero: 7
 Ubicación: Trelleborg
 VCC-CSE (volts): -1.33
 VCA-CSE (volts): 17.00
 Observaciones:
 Valor normal.---




Numero: 8
 Ubicación: Platinadora Baja
 VCC-CSE (volts): -1.35
 VCA-CSE (volts): 11.00
 Observaciones:
 Valor normal.---



Numero: 9
 Ubicación: Interconexión Florido
 VCC-CSE (volts): -1.53
 VCA-CSE (volts): 28.70
 Observaciones:
 Valor normal.-



Numero: 10
 Ubicación: Interconexión Florido
 VCC-CSE (volts): -1.21
 VCA-CSE (volts): 15.70
 Observaciones:
 Valor normal.-



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03-Jul-2015
 Fecha de aprobación: 06-Jul-2015
 Elaborado por: Jésus Baldenegro Ayala
 Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

SISTEMA:	Gas Natural El Florido, S. A. de C. V.	PERIODO:	08-Jan-2015 07-Jul-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Jésus Baldenegro Ayala	FRECUENCIA:	SEMESTRAL	RO-007

CONTINUIDAD ELECTRICA

Usuario	Juntas de Micarta o Monoblock	Venteos o Encamisados	Observaciones
Samil	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (entrada).
Samil	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (salida).
CSP Plastics	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (entrada).
CSP Plastics	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (salida).
Schlage	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (entrada).
Schlage	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (salida).
Platinadora Baja	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (entrada).
Platinadora Baja	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (salida).
Oceanside	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (entrada).
Oceanside	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (salida).
Trelleborg	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (entrada).
Trelleborg	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (salida).
Interconexion Florido	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (entrada).
Interconexion Florido	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (entrada).
Interconexion Florido	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (salida).
Interconexion Florido	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (salida).
Embotelladora del fuerte (Coca cola)	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (entrada).
Embotelladora del fuerte (Coca cola)	Aisla bien	Aisla bien	Junta micarta conforme a norma. (salida).

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha	Fecha de registro:	03-Jul-2015
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11	Fecha de aprobación:	06-Jul-2015
			Elaborado por:	Jésus Baldenegro Ayala
			Aprobado por:	Jesús Arnoldo Meráz Fernández