



IGASAMEX

REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS

SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Dec-2014 18-Mar-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Corrugados,Mecalux,Sanyo

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.00

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 0.00

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0956

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

SEMPRA nos entrega olorizado el gas, por lo mismo tenemos cerrada la válvula dosificadora

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

5,024

Fecha de registro: 09-Dec-2015
Fecha de aprobación: 09-Dec-2015
Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández