



**IGASAMEX**

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	Gas Natural de Otoy, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Mar-2015 18-Jun-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-004</b>

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": Corrugados,Mecalux,Sanyo

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 3.50

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 65.00

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0538

6.- Valor de referencia: 0.05

7.- Comentarios adicionales:

Odorización Adecuada.

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

3,906

**Fecha de registro:** 18-Nov-2015

**Fecha de aprobación:** 19-Nov-2015

**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo

**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández




**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE ODORIZACIÓN DEL GAS**

SISTEMA:	Gas Natural de Otoy, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Mar-2015	18-Jun-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-004</b>



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

3,906

**Fecha de registro:** 18-Nov-2015

**Fecha de aprobación:** 19-Nov-2015

**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo

**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández