



SISTEMA:	<u>Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Diciembre 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Luis Alberto Medina Montijo</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-004

1.- Punto donde se realizó la prueba "Sniff": CORRUGADOS, SANYO, MECALUX

2.- NIVEL DE ODORIZACIÓN: Detectable

3.- Volumen consumido de mercaptano en el trimestre: 0.0000000 gal

4.- Volumen de gas transportado en el trimestre 62.8500000 MMCF

5.- Relacion de odorización de gas (3 / 4). 0.0000000 gal/MMCF

6.- Valor de referencia: 0.05 gal/MMCF

7.- Comentarios adicionales:

SEMPRA ESTA ODORIZANDO , POR EL MOMENTO TENEMOS CERRADA LA VALVULA DOSIFICADORA.

8.- Evidencia:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 17/12/2013 04:26:50p.m.
 Fecha de aprobación: 17/12/2013 04:31:11p.m.
 Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo
 Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández