



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Natural de Otoy, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Dec-2015 18-Mar-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

<b>TAG1:</b>	<b>PCV-01</b>	Cliente:	<b>INTERCONEXIÓN</b>
Punto de ajuste:	600 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	correcto
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	N/S: 19930914		

<b>TAG2:</b>	<b>PVC 02</b>	Cliente:	<b>INTERCONEXIÓN</b>
Punto de ajuste:	600 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	correcto
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	N/S: 19930913		

<b>TAG3:</b>	<b>PCV-03</b>	Cliente:	<b>INTERCONEXIÓN</b>
Punto de ajuste:	350 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	correcto
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	N/S: 1993091		

<b>TAG4:</b>	<b>PCV-04</b>	Cliente:	<b>INTERCONEXIÓN</b>
Punto de ajuste:	345 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	correcto
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	N/S: 19930916		

<b>TAG5:</b>	<b>PCV-01</b>	Cliente:	<b>CASETA BAJA</b>
Punto de ajuste:	98 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	correcto
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	N/S: 19930920		

<b>TAG6:</b>	<b>PCV-02</b>	Cliente:	<b>CASETA BAJA</b>
Punto de ajuste:	92 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	correcto
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	N/S: 19930920		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10-Mar-2016

Fecha de aprobación: 10-Mar-2016

Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Dec-2015 18-Mar-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

<b>TAG7:</b>	<b>PCV-01</b>	Cliente:	<b>EXHIBIDORES UNIVERSALES, SA DE CV</b>
Punto de ajuste:	15 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	correcto
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	N/S: 19837116		

<b>TAG8:</b>	<b>PCV-02</b>	Cliente:	<b>EXHIBIDORES UNIVERSALES, SA DE CV</b>
Punto de ajuste:	15 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	correcto
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	N/S: 19883075		

<b>TAG9:</b>	<b>PCV-01</b>	Cliente:	<b>GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS, S.A. DE C.V.</b>
Punto de ajuste:	15 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	correcto
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	N/S: 18662861		

<b>TAG10:</b>	<b>PCV-02</b>	Cliente:	<b>GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS, S.A. DE C.V.</b>
Punto de ajuste:	15 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	correcto
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	N/S: 18662860		

<b>TAG11:</b>	<b>PCV-01</b>	Cliente:	<b>HERRAMIENTAS ESTANDAR DE MEXICO, S.A.</b>
Punto de ajuste:	15 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	correcto
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	627-397		

<b>TAG12:</b>	<b>PCV-02</b>	Cliente:	<b>HERRAMIENTAS ESTANDAR DE MEXICO, S.A.</b>
Punto de ajuste:	15 psig	Placa de datos:	NO
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	correcto
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	627,		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10-Mar-2016  
 Fecha de aprobación: 10-Mar-2016  
 Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo  
 Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Natural de Otoy, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Dec-2015 18-Mar-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

<b>TAG13:</b>	<b>PCV-01</b>	Cliente:	<b>LAVANDERIA FASE 2, S. DE R.L. DE C.V.</b>
Punto de ajuste:	15 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	correcto
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	N/S:2331,		

<b>TAG14:</b>	<b>PCV-02</b>	Cliente:	<b>LAVANDERIA FASE 2, S. DE R.L. DE C.V.</b>
Punto de ajuste:	15 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	correcto
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	N/S: 2332		

<b>TAG15:</b>	<b>PCV-01</b>	Cliente:	<b>MECALUX MEXICO, S.A. DE C.V.</b>
Punto de ajuste:	44 psig	Placa de datos:	NO
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	correcto
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	N/S: 5--05		

<b>TAG16:</b>	<b>PCV-02</b>	Cliente:	<b>MECALUX MEXICO, S.A. DE C.V.</b>
Punto de ajuste:	44 psig	Placa de datos:	NO
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	correcto
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	N/S: 5--05		

<b>TAG17:</b>	<b>PCV-01</b>	Cliente:	<b>PRIME WHEEL MEXICO S DE RL DE CV</b>
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	correcto
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	N/S: 19852137		

<b>TAG18:</b>	<b>PCV-02</b>	Cliente:	<b>PRIME WHEEL MEXICO S DE RL DE CV</b>
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	correcto
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	N/S: 19852136,		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 10-Mar-2016

**Fecha de aprobación:** 10-Mar-2016

**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo

**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Dec-2015 18-Mar-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

<b>TAG19:</b>	<b>PCV-01</b>	Cliente:	<b>PULIDOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.</b>
Punto de ajuste:	36 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	correcto
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	N/S: 17382566		

<b>TAG20:</b>	<b>PCV-02</b>	Cliente:	<b>PULIDOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.</b>
Punto de ajuste:	36 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	correcto
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	N/S: 17382565		

<b>TAG21:</b>	<b>PCV-01</b>	Cliente:	<b>SONIC APPLIANCES REFRIGERATION SYSTEMS DE MEXICO SA I</b>
Punto de ajuste:	15 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	correcto
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	N/S: 94-901		

<b>TAG22:</b>	<b>PCV-02</b>	Cliente:	<b>SONIC APPLIANCES REFRIGERATION SYSTEMS DE MEXICO SA I</b>
Punto de ajuste:	15 psig	Placa de datos:	NO
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	correcto
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:			

<b>TAG23:</b>	<b>PCV-01</b>	Cliente:	<b>KB FOAM DE MEXICO SA DE CV</b>
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	correcto
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	N/S: 20723936		

<b>TAG24:</b>	<b>PCV-02</b>	Cliente:	<b>KB FOAM DE MEXICO SA DE CV</b>
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	correcto
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	N/S: 20723937		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10-Mar-2016

Fecha de aprobación: 10-Mar-2016

Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Natural de Otoy, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Dec-2015 18-Mar-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

<b>TAG25:</b>	<b>PCV-01</b>	Cliente:	<b>CORRUGADOS DE BAJA CALIFORNIA S DE RL DE CV</b>
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	correcto
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	N/S: 20722829		

<b>TAG26:</b>	<b>PCV-02</b>	Cliente:	<b>CORRUGADOS DE BAJA CALIFORNIA S DE RL DE CV</b>
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	correcto
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	N/S: 20722830		

<b>TAG27:</b>	<b>PCV-01</b>	Cliente:	<b>BERRY PLASTIC</b>
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	correcto
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	NS:332937		

<b>TAG28:</b>	<b>PCV-02</b>	Cliente:	<b>BERRY PLASTIC</b>
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	correcto
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	332936		

<b>TAG29:</b>	<b>PCV-01</b>	Cliente:	<b>INDUSTRIAS ELECTRICAS AG, S.A. DE C.V.</b>
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	correcto
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	348817		

<b>TAG30:</b>	<b>PCV-02</b>	Cliente:	<b>INDUSTRIAS ELECTRICAS AG, S.A. DE C.V.</b>
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	correcto
Estado fisico:	BUEN ESATDO		
Observaciones:	348818		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 10-Mar-2016

**Fecha de aprobación:** 10-Mar-2016

**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo

**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Dec-2015 18-Mar-2016	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

<b>TAG31:</b>	<b>PCV-01</b>	Cliente:	<b>CLAYTON MAQUILADORA, S.A. DE C.V.</b>
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	correcto
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	349716		

<b>TAG32:</b>	<b>PCV-02</b>	Cliente:	<b>CLAYTON MAQUILADORA, S.A. DE C.V.</b>
Punto de ajuste:	30 psig	Placa de datos:	Si
Problemas de control:	NO	Sello del piloto y regulador:	correcto
Estado fisico:	BUEN ESTADO		
Observaciones:	349717		

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 10-Mar-2016

Fecha de aprobación: 10-Mar-2016

Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández