



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Dec-2013 18-Mar-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1: PCV-01 BIDORES UNIVERSALES, SA D
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: OK
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUEN ESTADO
 Observaciones: N.S.19837116

TAG5: PCV-01 VIENTAS ESTANDAR DE MEXII
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: OK
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUEN ESTADO
 Observaciones: 627-397

TAG2: PCV-02 BIDORES UNIVERSALES, SA D
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: OK
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUEN ESTADO
 Observaciones: N.S.19883075

TAG6: PCV-02 VIENTAS ESTANDAR DE MEXII
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: OK
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUEN ESTADO
 Observaciones: Modelo: 627

TAG3: PCV-01 PACKAGING SOLUTIONS, S.A
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: OK
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUEN ESTADO
 Observaciones: N.S.18662861

TAG7: PCV-01 INDERIA FASE 2, S. DE R.L. DE
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: OK
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUEN ESTADO
 Observaciones: N/S:2331

TAG4: PCV-02 PACKAGING SOLUTIONS, S.A
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: OK
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUEN ESTADO
 Observaciones: N.S.18662860

TAG8: PCV-02 INDERIA FASE 2, S. DE R.L. DE
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: OK
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUEN ESTADO
 Observaciones: N/S: 2332

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30-Sep-2014
Fecha de aprobación: 30-Sep-2014
Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Gas Natural de Otay, S. A. de C. V. PERIODO: 19-Dec-2013 18-Mar-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Luis Alberto Medina Montijo FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG9: PCV-01 MECALUX MEXICO, S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 44 psig Placa de datos: OK
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUEN ESTADO
 Observaciones: N/S: 5--05,

TAG13: PCV-01 IDOS INDUSTRIALES, S.A. DE
 Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: OK
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUEN ESTADO
 Observaciones: N/S: 17382566,

TAG10: PCV-02 MECALUX MEXICO, S.A. DE C.V.
 Punto de ajuste: 44 psig Placa de datos: OK
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUEN ESTADO
 Observaciones: N/S: 5--05,

TAG14: PCV-02 IDOS INDUSTRIALES, S.A. DE
 Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: OK
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUEN ESTADO
 Observaciones: N/S: 17382565,

TAG11: PCV-01 IE WHEEL MEXICO S DE RL DI
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: OK
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUEN ESTADO
 Observaciones: N/S: 19852137,

TAG15: PCV-01 ES REFRIGERATION SYSTEM
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: OK
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUEN ESTADO
 Observaciones: N/S: 94-901,

TAG12: PCV-02 IE WHEEL MEXICO S DE RL DI
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: OK
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUEN ESTADO
 Observaciones: N/S: 19852136,

TAG16: PCV-02 ES REFRIGERATION SYSTEM
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: OK
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUEN ESTADO
 Observaciones: N/S: 94-902

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30-Sep-2014
 Fecha de aprobación: 30-Sep-2014
 Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo
 Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Dec-2013 18-Mar-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG17: PCV-01 IB FOAM DE MEXICO SA DE C
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: OK
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUEN ESTADO
 Observaciones: N/S: 20723936

TAG21: PCV-01 INTERCONEXIÓN
 Punto de ajuste: 600 psig Placa de datos: OK
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUEN ESTADO
 Observaciones: N/S: 19930914,

TAG18: PCV-02 IB FOAM DE MEXICO SA DE C
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: OK
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUEN ESTADO
 Observaciones: N/S: 20723937

TAG22: PCV-02 INTERCONEXIÓN
 Punto de ajuste: 600 psig Placa de datos: OK
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUEN ESTADO
 Observaciones: NS:19930913

TAG19: PCV-01 IOS DE BAJA CALIFORNIA S D
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: OK
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUEN ESTADO
 Observaciones: N/S: 20722829

TAG23: PCV-03 INTERCONEXIÓN
 Punto de ajuste: 350 psig Placa de datos: OK
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUEN ESTADO
 Observaciones: N/S: 1993091,

TAG20: PCV-02 IOS DE BAJA CALIFORNIA S D
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: OK
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUEN ESTADO
 Observaciones: N/S: 20722830

TAG24: PCV-04 INTERCONEXIÓN
 Punto de ajuste: 345 psig Placa de datos: OK
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUEN ESTADO
 Observaciones: N.S.19930916

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30-Sep-2014
Fecha de aprobación: 30-Sep-2014
Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Gas Natural de Otay, S. A. de C. V. PERIODO: 19-Dec-2013 18-Mar-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Luis Alberto Medina Montijo FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG25: PCV-01 CASETA BAJA
 Punto de ajuste: 98 psig Placa de datos: OK
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUEN ESTADO
 Observaciones: N/S: 19930920

TAG26: PCV-02 CASETA BAJA
 Punto de ajuste: 93 psig Placa de datos: OK
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO
 Estado fisico: BUEN ESTADO
 Observaciones: N/S: 19930921

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30-Sep-2014
 Fecha de aprobación: 30-Sep-2014
 Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo
 Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández