



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Mar-2014 18-Jun-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG1:** PCV-01 BIDORES UNIVERSALES, SA D  
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: OK  
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: BUEN ESTADO  
 Observaciones: N.S.19837116

**TAG5:** PCV-01 VIENTAS ESTANDAR DE MEXII  
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: OK  
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: BUEN ESTADO  
 Observaciones: 627-397,

**TAG2:** PCV-02 BIDORES UNIVERSALES, SA D  
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: OK  
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: BUEN ESTADO  
 Observaciones: N.S.19883075

**TAG6:** PCV-02 VIENTAS ESTANDAR DE MEXII  
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: OK  
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: BUEN ESTADO  
 Observaciones: 627,

**TAG3:** PCV-01 PACKAGING SOLUTIONS, S.A  
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: OK  
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: BUEN ESTADO  
 Observaciones: N.S.18662861

**TAG7:** PCV-01 INDERIA FASE 2, S. DE R.L. DE  
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: OK  
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: BUEN ESTADO  
 Observaciones: N.S.2331

**TAG4:** PCV-02 PACKAGING SOLUTIONS, S.A  
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: OK  
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: BUEN ESTADO  
 Observaciones: N.S.18662860

**TAG8:** PCV-02 INDERIA FASE 2, S. DE R.L. DE  
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: OK  
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: BUEN ESTADO  
 Observaciones: N.S.2332

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 30-Sep-2014  
**Fecha de aprobación:** 17-Oct-2014  
**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo  
**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Mar-2014 18-Jun-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG9:** PCV-01 MECALUX MEXICO, S.A. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 44 psig Placa de datos: OK  
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: BUEN ESTADO  
 Observaciones: N/S: 5--05,

**TAG13:** PCV-01 IDOS INDUSTRIALES, S.A. DE  
 Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: OK  
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: BUEN ESTADO  
 Observaciones: N.S.17382566

**TAG10:** PCV-02 MECALUX MEXICO, S.A. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 44 psig Placa de datos: OK  
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: BUEN ESTADO  
 Observaciones: N/S: 5--05,

**TAG14:** PCV-02 IDOS INDUSTRIALES, S.A. DE  
 Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: OK  
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: BUEN ESTADO  
 Observaciones: N.S.17382565

**TAG11:** PCV-01 IE WHEEL MEXICO S DE RL DI  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: OK  
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: BUEN ESTADO  
 Observaciones: N.S.19852137

**TAG15:** PCV-01 IES REFRIGERATION SYSTEM  
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: OK  
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: BUEN ESTADO  
 Observaciones: N.S.94-901,

**TAG12:** PCV-02 IE WHEEL MEXICO S DE RL DI  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: OK  
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: BUEN ESTADO  
 Observaciones: N.S.19852136,

**TAG16:** PCV-02 IES REFRIGERATION SYSTEM  
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: OK  
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: BUEN ESTADO  
 Observaciones: N.S.94-902

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 30-Sep-2014  
**Fecha de aprobación:** 17-Oct-2014  
**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo  
**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Mar-2014 18-Jun-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG17:** PCV-01 B FOAM DE MEXICO SA DE C  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: OK  
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: BUEN ESTADO  
 Observaciones: N.S.20723936

**TAG21:** PCV-01 INTERCONEXIÓN  
 Punto de ajuste: 600 psig Placa de datos: OK  
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: BUEN ESTADO  
 Observaciones: N.S.19930914

**TAG18:** PCV-02 B FOAM DE MEXICO SA DE C  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: OK  
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: BUEN ESTADO  
 Observaciones: N.S.20723937

**TAG22:** PCV-02 INTERCONEXIÓN  
 Punto de ajuste: 600 psig Placa de datos: OK  
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: BUEN ESTADO  
 Observaciones: N.S.19930913

**TAG19:** PCV-01 IOS DE BAJA CALIFORNIA S D  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: OK  
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: BUEN ESTADO  
 Observaciones: N.S.20722829

**TAG23:** PCV-03 INTERCONEXIÓN  
 Punto de ajuste: 350 psig Placa de datos: OK  
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: BUEN ESTADO  
 Observaciones: N.S.1993091

**TAG20:** PCV-02 IOS DE BAJA CALIFORNIA S D  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: OK  
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: BUEN ESTADO  
 Observaciones: N.S.20722830

**TAG24:** PCV-04 INTERCONEXIÓN  
 Punto de ajuste: 345 psig Placa de datos: OK  
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: BUEN ESTADO  
 Observaciones: N.S.19930916

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 30-Sep-2014  
**Fecha de aprobación:** 17-Oct-2014  
**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo  
**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Mar-2014 18-Jun-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG25:** PCV-01 CASETA BAJA  
 Punto de ajuste: 98 psig Placa de datos: OK  
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: BUEN ESTADO  
 Observaciones: N.S.19930920  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**TAG26:** PCV-02 CASETA BAJA  
 Punto de ajuste: 93 psig Placa de datos: OK  
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: BUEN ESTADO  
 Observaciones: N.S.19930920  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 30-Sep-2014  
**Fecha de aprobación:** 17-Oct-2014  
**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo  
**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández