



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Sep-2015 18-Dec-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG1: PCV-01 INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 600 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: correcto

Observaciones: N/S: 19930914

---



---

**TAG2: PVC 02 INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 600 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: correcto

Observaciones: N/S: 19930913

---



---

**TAG3: PCV-03 INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 350 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: correcto

Observaciones: N/S: 1993091

---



---

**TAG4: PCV-04 INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 300 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: correcto

Observaciones: N/S: 19930916

---



---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 19-Nov-2015

**Fecha de aprobación:** 19-Nov-2015

**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo

**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Sep-2015 18-Dec-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG5:** PCV-01 CASETA BAJA

Punto de ajuste: 98 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: correcto

Observaciones: N/S: 19930920

**TAG6:** PCV-02 CASETA BAJA

Punto de ajuste: 92 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: correcto

Observaciones: N/S: 19930920

**TAG7:** PCV-01 EXHIBIDORES UNIVERSALES, SA DE CV

Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: correcto

Observaciones: N/S: 19837116

**TAG8:** PCV-02 EXHIBIDORES UNIVERSALES, SA DE CV

Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: correcto

Observaciones: N/S: 19883075

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 19-Nov-2015

**Fecha de aprobación:** 19-Nov-2015

**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo

**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Gas Natural de Otay, S. A. de C. V. PERIODO: 19-Sep-2015 18-Dec-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Luis Alberto Medina Montijo FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

**TAG9:** PCV-01 GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS, S.A. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: correcto  
 Estado fisico: correcto  
 Observaciones: N/S: 18662861

**TAG10:** PCV-02 GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS, S.A. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: correcto  
 Estado fisico: correcto  
 Observaciones: N/S: 18662860

**TAG11:** PCV-01 HERRAMIENTAS ESTANDAR DE MEXICO, S.A.  
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: correcto  
 Estado fisico: correcto  
 Observaciones: 627-397

**TAG12:** PCV-02 HERRAMIENTAS ESTANDAR DE MEXICO, S.A.  
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: correcto  
 Estado fisico: correcto  
 Observaciones: 627,

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 19-Nov-2015  
 Fecha de aprobación: 19-Nov-2015  
 Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo  
 Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Sep-2015 18-Dec-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG13:** PCV-01 LAVANDERIA FASE 2, S. DE R.L. DE C.V.

Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: correcto

Observaciones: N/S:2331,

**TAG14:** PCV-02 LAVANDERIA FASE 2, S. DE R.L. DE C.V.

Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: correcto

Observaciones: N/S: 2332

**TAG15:** PCV-01 MECALUX MEXICO, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 44 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: correcto

Observaciones: N/S: 5---05

**TAG16:** PCV-02 MECALUX MEXICO, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 44 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: correcto

Observaciones: N/S: 5---05

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 19-Nov-2015

**Fecha de aprobación:** 19-Nov-2015

**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo

**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Sep-2015 18-Dec-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG17:** PCV-01 PRIME WHEEL MEXICO S DE RL DE CV

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: correcto

Observaciones: N/S: 19852137

**TAG18:** PCV-02 PRIME WHEEL MEXICO S DE RL DE CV

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: correcto

Observaciones: N/S: 19852136

**TAG19:** PCV-01 PULIDOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: correcto

Observaciones: N/S: 17382566

**TAG20:** PCV-02 PULIDOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: correcto

Observaciones: N/S: 17382565

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 19-Nov-2015

**Fecha de aprobación:** 19-Nov-2015

**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo

**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Gas Natural de Otay, S. A. de C. V. PERIODO: 19-Sep-2015 18-Dec-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Luis Alberto Medina Montijo FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

**TAG21: PCV-01 SONIC APPLIANCES REFRIGERATION SYSTEMS DE MEXICO SA I**

Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: correcto

Observaciones: N/S: 94-901  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**TAG22: PCV-02 SONIC APPLIANCES REFRIGERATION SYSTEMS DE MEXICO SA I**

Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: correcto

Observaciones: N/S: 94-901,  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**TAG23: PCV-01 KB FOAM DE MEXICO SA DE CV**

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: correcto

Observaciones: N/S: 20723936  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**TAG24: PCV-02 KB FOAM DE MEXICO SA DE CV**

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: correcto

Observaciones: N/S: 20723937  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 19-Nov-2015  
 Fecha de aprobación: 19-Nov-2015  
 Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo  
 Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Sep-2015 18-Dec-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG25:** PCV-01 CORRUGADOS DE BAJA CALIFORNIA S DE RL DE CV

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: correcto

Observaciones: N/S: 20722829

**TAG26:** PCV-02 CORRUGADOS DE BAJA CALIFORNIA S DE RL DE CV

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: correcto

Observaciones: N/S: 20722830

**TAG27:** PCV-01 BERRY PLASTIC

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: correcto

Observaciones: NS:332937

**TAG28:** PCV-02 BERRY PLASTIC

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: correcto

Observaciones: 332936

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 19-Nov-2015

**Fecha de aprobación:** 19-Nov-2015

**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo

**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Sep-2015 18-Dec-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG29: PCV-01 INDUSTRIAS ELECTRICAS AG, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: correcto

Observaciones: R000348817

---



---

**TAG30: PCV-02 INDUSTRIAS ELECTRICAS AG, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: correcto

Observaciones: R000348818

---



---

**TAG31: PCV-01 CLAYTON MAQUILADORA, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: correcto

Observaciones: R000349716

---



---

**TAG32: PCV-02 CLAYTON MAQUILADORA, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: NINGUNO Sello del piloto y regulador: correcto

Estado fisico: correcto

Observaciones: R000349717

---



---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 19-Nov-2015

---

**Fecha de aprobación:** 19-Nov-2015

---

**Elaborado por:** Luis Alberto Medina Montijo

---

**Aprobado por:** Jesús Arnoldo Meráz Fernández