



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Junio 2012</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jesús Arnoldo Meráz Fernández</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PCV-19 EXHIBIDORES
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 627-496, Tamaño: 1/2", N/S: 19883075, Localización: Regulador principal. En buena condición

TAG: PCV-14 HERRAMIENTAS
 Punto de ajuste: 25 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 627, Tamaño: 1/2", N/S: MODEL NR, Localización: Regulador del bypass. En buena condición

TAG: PCV-20 EXHIBIDORES
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 627-496, Tamaño: 1/2", N/S: 19837116, Localización: Regulador del bypass. En buena condición

TAG: PCV-01 Interconexión Otay
 Punto de ajuste: 400 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: EZR, Tamaño: 2X1" 60%, N/S: 17382561, Localización: Regulador 1 en la línea 1. En buena condición

TAG: PCV-15 GLOBAL
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 627, Tamaño: 1/2", N/S: 18662861, Localización: Regulador principal. En buena condición

TAG: PCV-02 Interconexión Otay
 Punto de ajuste: 90 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: EZR, Tamaño: 2X1" 60%, N/S: 17382563, Localización: Regulador 2 en la línea 1. En buena condición

TAG: PCV-16 GLOBAL
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 627, Tamaño: 1/2", N/S: 18662860, Localización: Regulador del bypass. En buena condición

TAG: PCV-03 Interconexión Otay
 Punto de ajuste: 400 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: EZR, Tamaño: 2X1" 60%, N/S: 17382562, Localización: Regulador 3 en la línea 2. En buena condición

TAG: PCV-13 HERRAMIENTAS
 Punto de ajuste: 25 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 627-397, Tamaño: 1/2", N/S: MODEL NR, Localización: Regulador principal. En buena condición

TAG: PCV-04 Interconexión Otay
 Punto de ajuste: 85 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: EZR, Tamaño: 2X1" 60%, N/S: 17382564, Localización: Regulador 4 en la línea 2. En buena condición

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 27/06/2012 10:40:16p.m.
Fecha de aprobación: 02/07/2012 01:13:32p.m.
Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández
Aprobado por: Hernán Arias Morales



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Gas Natural de Otay, S. A. de C. V. PERIODO: Junio 2012 **REV. 0**
 LLENADO POR: Jesús Arnoldo Meráz Fernández FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG: PCV-17 LAVANDERIA
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 627,
Tamaño: 1/2", N/S:2331, Localización: Regulador
principal. En buena condición

TAG: PCV-10 PULIDOS
 Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: EZR,
Tamaño: 2X1" 60%, N/S: 17382565, Localización:
Regulador del bypass. En buena condición

TAG: PCV-18 LAVANDERIA
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 627,
Tamaño: 1/2", N/S: 2332, Localización: Regulador
del bypass. En buena condición

TAG: PCV-07 SANYO
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 99,
Tamaño: 2", N/S: 94-901, Localización: Regulador
principal. En buena condición

TAG: PCV-05 MECALUX
 Punto de ajuste: 44 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 99,
Tamaño: 2", N/S: 5---05, Localización: Regulador
principal. En buena condición

TAG: PCV-08 SANYO
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 99,
Tamaño: 2", N/S: 94-901, Localización: Regulador
del bypass. En buena condición

TAG: PCV-06 MECALUX
 Punto de ajuste: 44 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 99,
Tamaño: 2", N/S: 5---05, Localización: Regulador
del bypass. En buena condición

TAG: PCV-11 TOMAMEX
 Punto de ajuste: 21 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: EZR,
Tamaño: 2X1" 60%, N/S: 2173019, Localización:
Regulador principal. En buena condición

TAG: PCV-09 PULIDOS
 Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: EZR,
Tamaño: 2X1" 60%, N/S: 17382566, Localización:
Regulador principal. En buena condición

TAG: PCV-12 TOMAMEX
 Punto de ajuste: 21 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: EZR,
Tamaño: 2X1" 60%, N/S: 18248783, Localización:
Regulador del bypass. En buena condición

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 27/06/2012 10:40:16p.m.

Fecha de aprobación: 02/07/2012 01:13:32p.m.

Elaborado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández

Aprobado por: Hernán Arias Morales