



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Jun-2012 18-Sep-2012	REV. 0
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1: PCV-23 CASETA DE BAJA

Punto de ajuste: 350 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Datos del regulador: marca Fisher, Modelos EZR, tamaño 30/2", N/S: 19930920

TAG5: PCV-17 GLOBAL

Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 627, Tamaño: 1/2", N/S: 18662861, Localización: Regulador principal. En buena condición

TAG2: PCV-24 CASETA DE BAJA

Punto de ajuste: 350 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Datos del regulador: marca Fisher, Modelos EZR, tamaño 30/2", N/S: 19930919

TAG6: PVC-18 GLOBAL

Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 627, Tamaño: 1/2", N/S: 18662860, Localización: Regulador del bypass. En buena condición

TAG3: PCV-9 EXHIBIDORES

Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 627-496, Tamaño: 1/2", N/S: 19883075, Localización: Regulador principal. En buena

TAG7: PCV-19 HERRAMIENTAS

Punto de ajuste: 25 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 627-397, Tamaño: 1/2", N/S: MODEL NR, Localización: Regulador principal. En buena

TAG4: PCV-10 EXHIBIDORES

Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 627-496, Tamaño: 1/2", N/S: 19837116, Localización: Regulador del bypass. En buena

TAG8: PCV-20 HERRAMIENTAS

Punto de ajuste: 25 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos y regulador:

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 627, Tamaño: 1/2", N/S: MODEL NR, Localización: Regulador del bypass. En buena condición

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Jun-2012 18-Sep-2012	REV. 0
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG9: PCV-2 INTERCONEXION OTAY
 Punto de ajuste: 600 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: marca Fisher, Modelos
EZR, tamaño 60/2", N/S: 1993091

TAG13: PCV-11 LAVANDERIA
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 627,
Tamaño: 1/2", N/S: 2331, Localización:
Regulador principal. En buena condición

TAG10: PCV-3 INTERCONEXION OTAY
 Punto de ajuste: 800 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: marca Fisher, Modelos
EZR, tamaño 60/2", N/S: 19930913

TAG14: PCV-12 LAVANDERIA
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 627,
Tamaño: 1/2", N/S: 2332, Localización:
Regulador del bypass. En buena condición

TAG11: PCV-4 INTERCONEXION OTAY
 Punto de ajuste: 600 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: marca Fisher, Modelos
EZR, tamaño 60/2", N/S: 19930916

TAG15: PCV-13 MECALUX
 Punto de ajuste: 44 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 99,
Tamaño: 2", N/S: 5--05, Localización:
Regulador principal En buena condición

TAG12: PCV-1 INTERCONEXION OTAY
 Punto de ajuste: 800 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: marca Fisher, Modelos
EZR, tamaño 60/2", N/S:
19930914, Localización: Regulador principal. En

TAG16: PCV-14 MECALUX
 Punto de ajuste: 44 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 99,
Tamaño: 2", N/S: 5--05, Localización:
Regulador del bypass. En buena condición

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____
Fecha de aprobación: _____
Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	19-Jun-2012 18-Sep-2012	REV. 0
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG17: PCV-7 PRIME WEEL

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: EZR, Tamaño: 2X1" 80%, N/S: 19852137, Localización: Regulador principal. En buena

TAG21: PCV-15 SANYO

Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 99, Tamaño: 2", N/S: 94-901, Localización: Regulador principal. En buena condición

TAG18: PCV-8 PRIME WEEL

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: EZR, Tamaño: 2X1" 80%, N/S: 19852136, Localización: Regulador del bypass. En buena

TAG22: PCV-16 SANYO

Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 99, Tamaño: 2", N/S: 94-901, Localización: Regulador del bypass. En buena condición

TAG19: PCV-21 PULIDOS

Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: EZR, Tamaño: 2X1" 60%, N/S: 17382566, Localización: Regulador principal. En buena

TAG23: PCV-5 TOMAMEX

Punto de ajuste: 21 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: EZR, Tamaño: 2X1" 60%, N/S: 2173019, Localización: Regulador principal. En buena

TAG20: PCV-22 PULIDOS

Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: EZR, Tamaño: 2X1" 60%, N/S: 17382565, Localización: Regulador del bypass. En buena

TAG24: PCV-6 TOMAMEX

Punto de ajuste: 21 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: EZR, Tamaño: 2X1" 60%, N/S: 18248783, Localización: Regulador del bypass. En buena

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández