



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Marzo 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Luis Alberto Medina Montijo</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PCV-23 CASETA DE BAJA
 Punto de ajuste: 95 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: marca Fisher, Modelos EZR,
tamaño 30/2", N/S: 19930920
Localización: Regulador principal. En buena
condición

TAG: PCV-18 GLOBAL
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 627,
Tamaño: 1/2", N/S: 18662860, Localización:
Regulador del bypass. En buena condición

TAG: PCV-24 CASETA DE BAJA
 Punto de ajuste: 98 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: marca Fisher, Modelos EZR,
tamaño 30/2", N/S: 19930920
Localización: Regulador principal. En buena
condición

TAG: PCV-19 HERRAMIENTAS
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo:
627-397, Tamaño: 1/2", N/S: MODEL NR,
Localización: Regulador principal. En buena
condición

TAG: PCV-10 EXHIBIDORES
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo:
627-496, Tamaño: 1/2", N/S: 19837116,
Localización: Regulador del bypass. En buena
condición

TAG: PCV-20 HERRAMIENTAS25
 Punto de ajuste: 0 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 627,
Tamaño: 1/2", N/S: MODEL NR, Localización:
Regulador del bypass. En buena condición

TAG: PCV-09 EXHIBIDORES
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo:
627-496, Tamaño: 1/2", N/S: 19883075,
Localización: Regulador principal. En buena
condición

TAG: PCV-25 KB FOAM
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: marca Fisher, Modelos EZR,
tamaño 2", N/S: 20723936
Localización: Regulador principal. En buena
condición

TAG: PCV-17 GLOBAL
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 627,
Tamaño: 1/2", N/S: 18662861, Localización:
Regulador principal. En buena condición

TAG: PCV-26 KB FOAM
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: marca Fisher, Modelos EZR,
tamaño 2",
Localización: Regulador secundario. En buena
condición

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 08/03/2013 02:14:27p.m.
Fecha de aprobación: 01/04/2013 08:04:24p.m.
Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Marzo 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Luis Alberto Medina Montijo</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PCV-11 LAVANDERIA
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 627,
Tamaño: 1/2", N/S:2331, Localización: Regulador
principal. En buena condición

TAG: PCV-1 OTAY INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 600 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: marca Fisher, Modelos EZR,
tamaño 60/2", N/S: 19930914, Localización:
Regulador principal. En buena condición

TAG: PCV-12 LAVANDERIA
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 627,
Tamaño: 1/2", N/S: 2332, Localización: Regulador
del bypass. En buena condición

TAG: PCV-2 OTAY INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 350 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: marca Fisher, Modelos EZR,
tamaño 60/2", N/S:1993091
Localización: Regulador principal. En buena
condición

TAG: PCV-13 MECALUX
 Punto de ajuste: 44 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 99,
Tamaño: 2", N/S: 5---05, Localización: Regulador
principal En buena condición

TAG: PCV-3 OTAY INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 600 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: marca Fisher, Modelos EZR,
tamaño 60/2", N/S: 19930913
Localización: Regulador del bypass. En buena
condición

TAG: PCV-14 MECALUX
 Punto de ajuste: 44 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 99,
Tamaño: 2", N/S: 5---05, Localización: Regulador
del bypass. En buena condición

TAG: PCV-07 PRIME WHEEL
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: EZR,
Tamaño: 2X1" 80%, N/S: 19852137, Localización:
Regulador principal. En buena condición

TAG: PCV-04 OTAY INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 342 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: marca Fisher, Modelos EZR,
tamaño 60/2", N/S: 19930916
Localización: Regulador del bypass. En buena
condición

TAG: PCV-08 PRIME WHEEL
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: EZR,
Tamaño: 2X1" 80%, N/S: 19852136, Localización:
Regulador del bypass. En buena condición

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 08/03/2013 02:14:27p.m.
Fecha de aprobación: 01/04/2013 08:04:24p.m.
Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Marzo 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Luis Alberto Medina Montijo</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PCV-21 PULIDOS

Punto de ajuste: 26 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
y regulador:

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: EZR,
Tamaño: 2X1" 60%, N/S: 17382566, Localización:
Regulador principal. En buena condición

TAG: PCV-6 TOMAMEX

Punto de ajuste: 21 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
y regulador:

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: EZR,
Tamaño: 2X1" 60%, N/S: 18248783, Localización:
Regulador del bypass. En buena condición

TAG: PCV-22 PULIDOS

Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
y regulador:

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: EZR,
Tamaño: 2X1" 60%, N/S: 17382565, Localización:
Regulador del bypass. En buena condición

TAG: PCV-15 SANYO

Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
y regulador:

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 99,
Tamaño: 2", N/S: 94-901, Localización: Regulador
principal. En buena condición

TAG: PCV-16 SANYO

Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
y regulador:

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 99,
Tamaño: 2", N/S: 94-901, Localización: Regulador
del bypass. En buena condición

TAG: PCV-05 TOMAMEX

Punto de ajuste: 21 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
y regulador:

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: EZR,
Tamaño: 2X1" 60%, N/S: 2173019, Localización:
Regulador principal. En buena condición

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 08/03/2013 02:14:27p.m.

Fecha de aprobación: 01/04/2013 08:04:24p.m.

Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández