



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG: PCV-1 CASETA DE BAJA
 Punto de ajuste: 95 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: marca Fisher, Modelos EZR,
tamaño 30/2", N/S: 19930920
Localisacion: Regulador principal. En buena
condición

TAG: PCV-2 EXHIBIDORES
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo:
627-496, Tamaño: 1/2", N/S: 19883075,
Localisación: Regulador principal. En buena
condición

TAG: PCV-2 CASETA DE BAJA
 Punto de ajuste: 98 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: marca Fisher, Modelos EZR,
tamaño 30/2", N/S: 19930920
Localisacion: Regulador principal. En buena
condición

TAG: PCV-2 GLOBAL
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 627,
Tamaño: 1/2", N/S: 18662860, Localisación:
Regulador del bypass. En buena condición

TAG: PCV-2 CORRUGADOS
 Punto de ajuste: 27 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: marca Fisher, Modelos 627,
tamaño 1/2", N/S: 20722830
Localisacion: Regulador principal. En buena
condición

TAG: PCV-1 GLOBAL
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 627,
Tamaño: 1/2", N/S: 18662861, Localisación:
Regulador principal. En buena condición

TAG: PCV-1 CORRUGADOS
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: marca Fisher, Modelos 627,
tamaño 1/2", N/S: 20722829
Localisacion: Regulador principal. En buena
condición

TAG: PCV-1 HERRAMIENTAS
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo:
627-397, Tamaño: 1/2", N/S: MODEL NR,
Localisación: Regulador principal. En buena
condición

TAG: PCV-1 EXHIBIDORES
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo:
627-496, Tamaño: 1/2", N/S: 19837116,
Localisación: Regulador del bypass. En buena
condición

TAG: PCV-2 HERRAMIENTAS
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 627,
Tamaño: 1/2", N/S: MODEL NR, Localisación:
Regulador del bypass. En buena condición

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30/06/2013 09:45:00p.m.
Fecha de aprobación: 12/08/2013 02:41:51p.m.
Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Luis Alberto Medina Montijo	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG: PCV-2 KB FOAM
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: marca Fisher, Modelos EZR,
tamaño 2",
Localisacion: Regulador secundario. En buena
condición

TAG: PCV-1 MECALUX
 Punto de ajuste: 44 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 99,
Tamaño: 2", N/S: 5---05, Localisación: Regulador
principal En buena condición

TAG: PCV-1 KB FOAM
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: marca Fisher, Modelos EZR,
tamaño 2", N/S: 20723936
Localisacion: Regulador principal. En buena
condición

TAG: PCV-1 OTAY INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 600 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: marca Fisher, Modelos EZR,
tamaño 60/2", N/S: 19930914, Localisacion:
Regulador principal. En buena condición

TAG: PCV-1 LAVANDERIA
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 627,
Tamaño: 1/2", N/S: 2332, Localisación: Regulador
principal. En buena condición

TAG: PCV-2 OTAY INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 600 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del resgulador Marca: Fisher , Modelo :EZR ,
Tamaño: 60/2",
NS:19930913 , regulador de linea dos

TAG: PCV-2 LAVANDERIA
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 627,
Tamaño: 1/2", N/S: 2332, Localisación: Regulador
del bypass. En buena condición

TAG: PCV-04 OTAY INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 345 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: marca Fisher, Modelos EZR,
tamaño 60/2", N/S: 19930916
Localisacion: Regulador del bypass. En buena
condición

TAG: PCV-2 MECALUX
 Punto de ajuste: 44 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 99,
Tamaño: 2", N/S: 5---05, Localisación: Regulador
del bypass. En buena condición

TAG: PCV-3 OTAY INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 350 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: EZR,
Tamaño: 60/2", N/S: 1993091, Localisación:
Regulador en linea 2

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30/06/2013 09:45:00p.m.
Fecha de aprobación: 12/08/2013 02:41:51p.m.
Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Junio 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Luis Alberto Medina Montijo</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PCV-2 PRIME WHEEL
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: EZR,
Tamaño: 2X1" 80%, N/S: 19852136, Localización:
Regulador del bypass. En buena condición

TAG: PCV-1 SANYO
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 99,
Tamaño: 2", N/S: 94-901, Localización: Regulador
principal. En buena condición

TAG: PCV-1 PRIME WHEEL
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: EZR,
Tamaño: 2X1" 80%, N/S: 19852137, Localización:
Regulador principal. En buena condición

TAG: PCV-1 PULIDOS
 Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: EZR,
Tamaño: 2X1" 60%, N/S: 17382566, Localización:
Regulador principal. En buena condición

TAG: PCV-2 PULIDOS
 Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: EZR,
Tamaño: 2X1" 60%, N/S: 17382565, Localización:
Regulador del bypass. En buena condición

TAG: PCV-2 SANYO
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 99,
Tamaño: 2", N/S: 94-901, Localización: Regulador
del bypass. En buena condición

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 30/06/2013 09:45:00p.m.
Fecha de aprobación: 12/08/2013 02:41:51p.m.
Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández