



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Septiembre 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Luis Alberto Medina Montijo</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PCV-1 CASETA DE BAJA
 Punto de ajuste: 98 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: marca Fisher, Modelos EZR,
tamaño 30/2", N/S: 19930920 Localisacion:
Regulador principal. En buena condición

TAG: PCV-2 EXHIBIDORES
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo:
627-496, Tamaño: 1/2", N/S: 19883075,
Localisación: Regulador principal. En buena
condición

TAG: PCV-2 CASETA DE BAJA
 Punto de ajuste: 95 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: marca Fisher, Modelos EZR,
tamaño 30/2", N/S: 19930920 Localisacion:
Regulador principal. En buena condición

TAG: PCV-2 GLOBAL
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 627,
Tamaño: 1/2", N/S: 18662860, Localisación:
Regulador del bypass. En buena condición

TAG: PCV-2 CORRUGADOS
 Punto de ajuste: 27 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: marca Fisher, Modelos 627,
tamaño 1/2", N/S: 20722830 Localisacion:
Regulador principal. En buena condición

TAG: PCV-1 GLOBAL
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 627,
Tamaño: 1/2", N/S: 18662861, Localisación:
Regulador principal. En buena condición

TAG: PCV-1 CORRUGADOS
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: marca Fisher, Modelos 627,
tamaño 1/2", N/S: 20722829 Localisacion:
Regulador principal. En buena condición

TAG: PCV-1 HERRAMIENTAS
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo:
627-397, Tamaño: 1/2", N/S: MODEL NR,
Localisación: Regulador principal. En buena
condición

TAG: PCV-1 EXHIBIDORES
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo:
627-496, Tamaño: 1/2", N/S: 19837116,
Localisación: Regulador del bypass. En buena
condición

TAG: PCV-2 HERRAMIENTAS
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 627,
Tamaño: 1/2", N/S: MODEL NR, Localisación:
Regulador del bypass. En buena condición

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 29/09/2013 07:43:20p.m.
Fecha de aprobación: 30/09/2013 05:13:33p.m.
Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Septiembre 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Luis Alberto Medina Montijo</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PCV-2 KB FOAM
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: marca Fisher, Modelos EZR, tamaño 2", Localisacion: Regulador secundario. En buena condición

TAG: PCV-1 MECALUX
 Punto de ajuste: 44 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 99, Tamaño: 2", N/S: 5---05, Localisación: Regulador principal-En buena condición

TAG: PCV-1 KB FOAM
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: marca Fisher, Modelos EZR, tamaño 2", N/S: 20723936 Localisacion: Regulador principal. En buena condición

TAG: PCV-1 OTAY INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 600 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: marca Fisher, Modelos EZR, tamaño 60/2", N/S: 19930914, Localisacion: Regulador 1 de linea principal. En buena condición

TAG: PCV-1 LAVANDERIA
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 627, Tamaño: 1/2", N/S: 2332, Localisación: Regulador principal. En buena condición

TAG: PCV-2 OTAY INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 600 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del resgulador Marca: Fisher , Modelo :EZR , Tamaño: 60/2", NS:19930913 Localisacion : primer regulador de linea de bypass

TAG: PCV-2 LAVANDERIA
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 627, Tamaño: 1/2", N/S: 2332, Localisación: Regulador del bypass. En buena condición

TAG: PCV-3 OTAY INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 350 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: EZR, Tamaño: 60/2", N/S: 19930916 Localisación: Segundo regulador en linea principal

TAG: PCV-2 MECALUX
 Punto de ajuste: 44 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 99, Tamaño: 2", N/S: 5---05, Localisación: Regulador del bypass. En buena condición

TAG: PCV-4 OTAY INTERCONEXION
 Punto de ajuste: 345 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
 y regulador:
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Datos del regulador: marca Fisher, Modelos EZR, tamaño 60/2", N/S: 19930916 Localisacion: Segundo regulador de linea de bypass. En buena condición

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 29/09/2013 07:43:20p.m.
Fecha de aprobación: 30/09/2013 05:13:33p.m.
Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo
Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Gas Natural de Otay, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Septiembre 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Luis Alberto Medina Montijo</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	RO-006

TAG: PCV-2 PRIME WHEEL

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
y regulador:

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: EZR,
Tamaño: 2X1" 80%, N/S: 19852136, Localización:
Regulador del bypass. En buena condición

TAG: PCV-1 SANYO

Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
y regulador:

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 99,
Tamaño: 2" N/S: 94-901, Localización: Regulador
principal. En buena condición

TAG: PCV-1 PRIME WHEEL

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
y regulador:

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: EZR,
Tamaño: 2X1" 80%, N/S: 19852137, Localización:
Regulador principal. En buena condición

TAG: PCV-1 PULIDOS

Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
y regulador:

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: EZR,
Tamaño: 2X1" 60%, N/S: 17382566, Localización:
Regulador principal. En buena condición

TAG: PCV-2 PULIDOS

Punto de ajuste: 36 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
y regulador:

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: EZR,
Tamaño: 2X1" 60%, N/S: 17382565, Localización:
Regulador del bypass. En buena condición

TAG: PCV-2 SANYO

Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos
y regulador:

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Datos del regulador: Marca Fisher, Modelo: 99,
Tamaño: 2" N/S: 94-901, Localización: Regulador
del bypass. En buena condición

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 29/09/2013 07:43:20p.m.

Fecha de aprobación: 30/09/2013 05:13:33p.m.

Elaborado por: Luis Alberto Medina Montijo

Aprobado por: Jesús Arnoldo Meráz Fernández