



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: _____ (Crown) Industrias Montacargas, S. de R.L. de C.V. _____

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Presenta Oxidación
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____ 02/12/2013 12:55:53p.m. _____

Fecha de aprobación: _____ 10/02/2014 09:45:08a.m. _____

Elaborado por: _____ Jose Carlos Perez Lara _____

Aprobado por: _____ Carlos Carranza Gutierrez _____



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: _____ (Hines) Enerpiq, S. de R.L. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	N/A
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014

Observaciones:
 No tiene todos los letreros por falta de espacio.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____ 02/12/2013 12:55:53p.m.
Fecha de aprobación: _____ 10/02/2014 09:45:08a.m.
Elaborado por: _____ Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: _____ Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: (IPC) Industrial Powder Coating de México, S.A. de C.V. (IPC)

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/12/2013 12:55:53p.m.

Fecha de aprobación: 10/02/2014 09:45:08a.m.

Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: Diciembre 2013 **REV. 0**
 LLENADO POR: Jose Carlos Perez Lara FRECUENCIA: **TRIMESTRAL** **RO-003**

Usuario: (Jafra) Lawai, S.A.

Revisión de instalaciones:

Letreros	<u>Ok, En Buen Estado</u>
Pararrayos	<u>N/A</u>
Sistema de tierras	<u>Ok, En Buen Estado</u>
Bardas y puertas	<u>Ok, En Buen Estado</u>
Pintura de tubería	<u>Ok, En Buen Estado</u>
Paneles solares	<u>Ok, En Buen Estado</u>
Sopotería	<u>OK, En Buen Estado</u>
Manómetros	<u>OK, En Buen Estado</u>
Área en general	<u>Ok, En Buen Estado.</u>



Extintores:

Estado físico	<u>OK, En Buen Estado</u>
Nivel de presión	<u>1.7 Mpa</u>
Fecha de llenado	<u>25/05/2013</u>
Proximo llenado	<u>25/05/2014</u>
Observaciones:	<u></u>
	<u></u>
	<u></u>

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 02/12/2013 12:55:53p.m.
Fecha de aprobación: 10/02/2014 09:45:08a.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: AERnova Aerospace México, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014

Observaciones:
Sigue pendiente cambio de gabinete de extintor.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/12/2013 12:55:53p.m.
Fecha de aprobación: 10/02/2014 09:45:08a.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: AERnova Componentes México, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/12/2013 12:55:53p.m.

Fecha de aprobación: 10/02/2014 09:45:08a.m.

Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Avery Dennison, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/12/2013 12:55:53p.m.

Fecha de aprobación: 10/02/2014 09:45:08a.m.

Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Beachmold México, S. de R.L. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/12/2013 12:55:53p.m.

Fecha de aprobación: 10/02/2014 09:45:08a.m.

Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Bravo Energy México, S. de R.L de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014

Observaciones:

Se tiene pendiente pintar el gabinete de extintor.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/12/2013 12:55:53p.m.

Fecha de aprobación: 10/02/2014 09:45:08a.m.

Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Comex - Lafarge, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/12/2013 12:55:53p.m.

Fecha de aprobación: 10/02/2014 09:45:08a.m.

Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Cooper Tools de México, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/12/2013 12:55:53p.m.
Fecha de aprobación: 10/02/2014 09:45:08a.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: DR enc, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/12/2013 12:55:53p.m.

Fecha de aprobación: 10/02/2014 09:45:08a.m.

Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Eaton Technologies, S. de R.L. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/12/2013 12:55:53p.m.

Fecha de aprobación: 10/02/2014 09:45:08a.m.

Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Elicamex, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/12/2013 12:55:53p.m.
Fecha de aprobación: 10/02/2014 09:45:08a.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Eurotranciatuira México, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014

Observaciones:

Se tiene un aroma impregnado de gas en el interior de la caseta se limpiara a fondo.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/12/2013 12:55:53p.m.
Fecha de aprobación: 10/02/2014 09:45:08a.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Foam Fabricators México, S. de R.L. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/12/2013 12:55:53p.m.
Fecha de aprobación: 10/02/2014 09:45:08a.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: Diciembre 2013 **REV. 0**
 LLENADO POR: Jose Carlos Perez Lara FRECUENCIA: **TRIMESTRAL** **RO-003**

Usuario: Fracsa Alloys Queretaro, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014

Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/12/2013 12:55:53p.m.
Fecha de aprobación: 10/02/2014 09:45:08a.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Frenos y Mecanismos, S.A. de C.V. (TRW)

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/12/2013 12:55:53p.m.
Fecha de aprobación: 10/02/2014 09:45:08a.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Hitachi Automotive Systems Querétaro S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014

Observaciones:
Arranca Usuario el 16 de Diciembre

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/12/2013 12:55:53p.m.
Fecha de aprobación: 10/02/2014 09:45:08a.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Interconexión (Igasamex - P.G.P.B.)

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	OK, En Buen Estado
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Presenta Oxidación, mal estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014

Observaciones:
 Se tiene en espera de ser pintada la tubería sigue en autorización.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/12/2013 12:55:53p.m.
Fecha de aprobación: 10/02/2014 09:45:08a.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. PERIODO: Diciembre 2013 **REV. 0**
 LLENADO POR: Jose Carlos Perez Lara FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: KH Mex, S. De R.L. De C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	<u>Ok, En Buen Estado</u>
Pararrayos	<u>N/A</u>
Sistema de tierras	<u>Ok, En Buen Estado</u>
Bardas y puertas	<u>Ok, En Buen Estado</u>
Pintura de tubería	<u>Ok, En Buen Estado</u>
Paneles solares	<u>Ok, En Buen Estado</u>
Sopotería	<u>OK, En Buen Estado</u>
Manómetros	<u>OK, En Buen Estado</u>
Área en general	<u>Ok, En Buen Estado.</u>



Extintores:

Estado físico	<u>OK, En Buen Estado</u>
Nivel de presión	<u>1.7 Mpa</u>
Fecha de llenado	<u>25/05/2013</u>
Proximo llenado	<u>25/05/2014</u>
Observaciones:	<u></u>
	<u></u>
	<u></u>

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 02/12/2013 12:55:53p.m.
Fecha de aprobación: 10/02/2014 09:45:08a.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Kluber Lubrication Mexicana, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014

Observaciones:
Se Tienen letreros para cambio se realizara en el transcurso del mes.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/12/2013 12:55:53p.m.
Fecha de aprobación: 10/02/2014 09:45:08a.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Messier Services Americas, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Considerable



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014

Observaciones:
 Se sigue teniendo los mismos pendientes(se elimino hierva).

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/12/2013 12:55:53p.m.
Fecha de aprobación: 10/02/2014 09:45:08a.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Metecno, S.A de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	N/A
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/12/2013 12:55:53p.m.
Fecha de aprobación: 10/02/2014 09:45:08a.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Metokote De Mexico S. De RL. De CV.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/12/2013 12:55:53p.m.
Fecha de aprobación: 10/02/2014 09:45:08a.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: MPI International S. De RL. De CV.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Presenta Oxidación
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/12/2013 12:55:53p.m.

Fecha de aprobación: 10/02/2014 09:45:08a.m.

Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Narmx / Pullman de Queretaro, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014

Observaciones:
Sigue en espera del vidrio para cambio.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/12/2013 12:55:53p.m.
Fecha de aprobación: 10/02/2014 09:45:08a.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Norgren Manufacturing de México, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/12/2013 12:55:53p.m.

Fecha de aprobación: 10/02/2014 09:45:08a.m.

Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Plenco de México, S. de R.L. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	N/A
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/12/2013 12:55:53p.m.
Fecha de aprobación: 10/02/2014 09:45:08a.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Rohm & Hass México, S. de R.L. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014

Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/12/2013 12:55:53p.m.

Fecha de aprobación: 10/02/2014 09:45:08a.m.

Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Ronal Mexicana, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	N/A
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	10/01/2014
Proximo llenado	25/05/2014

Observaciones:

Se Mueve Patin para nueva ubicación se colocaran todos los accesorios a nueva ubicación.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/12/2013 12:55:53p.m.

Fecha de aprobación: 10/02/2014 09:45:08a.m.

Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Samsung Electronics México, S.A. de C.V. (Queretaro)

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/12/2013 12:55:53p.m.

Fecha de aprobación: 10/02/2014 09:45:08a.m.

Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Securency México, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/12/2013 12:55:53p.m.

Fecha de aprobación: 10/02/2014 09:45:08a.m.

Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Tafime México, S.A. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/12/2013 12:55:53p.m.
Fecha de aprobación: 10/02/2014 09:45:08a.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Valeo Sylvania Iluminación, S. de R.L. de C.V.

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/12/2013 12:55:53p.m.
Fecha de aprobación: 10/02/2014 09:45:08a.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Carlos Perez Lara	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: VRK Automotive System, S.A. de C.V

Revisión de instalaciones:

Letreros	Ok, En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	Ok, En Buen Estado
Bardas y puertas	Ok, En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok, En Buen Estado
Paneles solares	Ok, En Buen Estado
Sopotería	OK, En Buen Estado
Manómetros	OK, En Buen Estado
Área en general	Ok, En Buen Estado.



Extintores:

Estado físico	OK, En Buen Estado
Nivel de presión	1.7 Mpa
Fecha de llenado	25/05/2013
Proximo llenado	25/05/2014

Observaciones:
Sigue pendiente el cambio de gabinete del extintor.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 02/12/2013 12:55:53p.m.
Fecha de aprobación: 10/02/2014 09:45:08a.m.
Elaborado por: Jose Carlos Perez Lara
Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez